



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1733-5/22-06...../ 2022 г.

**ДО**  
**Г-Н КИРИЛ НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ЗАЛОЖНА КЪЩА – КЕШ И КОРЕКТ“ ЕООД**  
**ГР. ПЛОВДИВ**  
**УЛ. „АЛЦЕКО“ № 16, партер**

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“** в поземлен имот с идентификатор 06447.23.30, местност "Хаджиосманица-оранж.", с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1733-2/22.03.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 06447.23.30, местност "Хаджиосманица-оранж.", с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив.

В имота се предвижда изграждане на ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ и за намерението има издадено Становище на Директора на РИОСВ-Пловдив с изх. № ОВОС – 1733 - 1/25.08.2021 г.

В близост до имота няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежа.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от локални водоизточници на подземни води, заложи в кватернерния водоносен хоризонт. В шахтите със сондажите след потопени помпи се предвиждат водомерни възли. Сондажните кладенци ще бъде с дълбочина до 20 м. Максималните проектни дебита, съобразени с хидрогеоложките проучвания, ще бъдат 0,45 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 400 куб.м за всеки сондаж.

Максималния разход на вода от всеки водоизточник :

- денонощно до 1,6 куб.м. / ден до 250 дни/годишно
- годишно водно количество до 400 куб.м./год.
- върхов проектен дебит до 0,45 л./сек.
- средногодишно количество 0,37 л./сек.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх.№ПУ-01-285(1)/13.06.2022 г.(копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на проекта при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“** в поземлен имот с идентификатор 06447.23.30, местност „Хаджиосманица-оранж.“, с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на проекта и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**Приложение:** Копие от становище изх.№ПУ-01-285(1)/13.06.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ – Пловдив

