



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0800.1635-1/28.06* /2022 г.

ДО  
Г-Н **КОСТАДИНОВ**  
ГР. КАРЛОВО, ОБЩ. КАРЛОВО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП „Уличен водопровод и Улична канализация за съществуващи жилищни сгради в УПИ XVI-3805 /ПИ с ИД 36498.503.2982/, кв. 103а, гр. Карлово, общ. Карлово“, преминава през пътища с идентификатори 36498.503.2433 и ПИ с ИД 36498.503.2260 по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1635/06.06.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод и улична канализация за съществуващи жилищни сгради в УПИ XVI-3805 /ПИ с ИД 36498.503.2982/, кв. 103а, гр. Карлово, общ. Карлово.

Водопровод: Съгласно Техническо задание на «Водоснабдяване и Канализация» ЕООД, гр. Пловдив, захранването на имота ще се осъществи чрез изграждане на уличен водопровод PE-HD ф90, който ще се захрани от водопровод Е ф150 източно от имота по улица „Дъбенско шосе“ /ПИ с ИД 36498.503.9503/. Трасето на новопредвидения водопровод ще преминава през пътища с идентификатори 36498.503.2433 и ПИ с ИД 36498.503.2260. По трасето на съществуващия водопровод има съществуващ пожарен хидрант на 35 м. от мястото на водохващане.

Новопредвиденото трасе ще се изпълни с тръби с диаметър PE – HDØ90/5,4мм/1.0MPa. Новопроектирания водопровод ще се разположи на 2,5м. от имотните граници в път.

По трасето на новопроектирания водопровод в края му се предвижда 1 бр. ПХ 70/80, надземен тип. Общата дължина на новоизградения водопровод ще е 65 м.

Канализация: Съгласно Техническо задание на «Водоснабдяване и Канализация» ЕООД, гр. Пловдив, възможност за отвеждане на отпадните води има чрез изграждане на улична канализация, която ще се заусти в съществуваща канализация Бф500 източно от имота по ул. «Дъбенско шосе» /ПИ с ИД 36498.503.2260/. Трасето на новопредвидената канализация ще преминава през пътища с идентификатори 36498.503.2433 и ПИ с ИД 36498.503.2260.

Новопредвиденото трасе ще се изпълни с тръби с диаметър HDPE ф315 м.

По трасето на новоизградената канализация са предвидени ревизионни шахти в началото на всеки канален клон и във всички чупки. РШ са предвидени за тръби до 600 мм и ще се изпълнят от сглобяеми елементи.



Улични дъждоприемни шахти не са предвидени, понеже района не е благоустроен и се създават условия за честото им запушване. Общата дължина на новоизградения канал ще е 60 м.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод и Улична канализация за съществуващи жилищни сгради в УПИ XVI-3805 /ПИ с ИД 36498.503.2982/, кв. 103а, гр. Карлово, общ. Карлово“**, преминава през пътища с идентификатори 36498.503.2433 и ПИ с ИД 36498.503.2260 по КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

