



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *007-1204.3/10.06* /2022 г.

ДО
Г-Н ВАСИЛ ЛИПЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЛУКСОР“ АД
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ. „РАЙКО ПОПОВИЧ“ №4

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Преустройство на метан станция в комплексна автоснабдителна станция чрез добавяне на съоръжения за светли горива“**, поземлен имот с идентификатор 56784.530.133 (УПИ I-133, кв.31-нов по плана на южна индустриална зона-III-част), с административен адрес гр.Пловдив, ул. "Даме Груев" №1-а

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИПЧЕВ,

Във връзка с внесени уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1204/18.04.2022 г. и вх.№ОВОС-1204-2/10.06.2022 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на метан станция в комплексна автоснабдителна станция чрез добавяне на съоръжения за светли горива в поземлен имот с идентификатор 56784.530.133 (УПИ I-133, кв.31-нов по плана на южна индустриална зона-III-част), с административен адрес гр.Пловдив, ул. "Даме Груев" №1-а.

Предвижда се монтиране на следните съоръжения за светли горива - подземен резервоар двустенен двусекционен за светли горива-бензин и дизел, 2 броя комбинирани горивни колонки за дизел и бензин, оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари, комплект със спирателна, контролна и измервателна апаратура и др. във взривозащитно изпълнение. Резервоарите ще се зареждат със светло гориво от автоцистерна и ще се заземяват против образуването на статично електричество.

Преустройството по време на строителството ще е чрез допълнително залагане на съоръжения за светли горива към утвърден проект за метанстанция. От три броя метан колонки остава само една, другите две се подменят.

Инвестиционното предложение предвижда затворена система за зареждане с гориво от автоцистерна, резервоар с двойни стени, дихателна система с улавяне и връщане на парите (vapour recoveri) и съоръжения за контрол.

Горивата, предвидени за зареждане на превозните средства, попадат в обхвата на поименно изброените опасни вещества, включени в Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС. Възложителят декларира, че светлите горива - дизел и бензин, ще се съхраняват в 1 бр. подземен двустенен двусекционен резервоар с общ обем 15,248 куб.м., което е под



праговите количества, определени в част 2 от приложението и не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Водоснабдяване и отвеждане на битовите отпадъчни води от обекта ще се извърши от съществуващата В и К мрежа гр.Пловдив. Утайките от периодичното почистване на резервоара за гориво ще се предават на лицензирана фирма за третиране, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Електроснабдяването на обекта ще се извърши чрез присъединяване към съществуващата електроразпределителна мрежа.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Преустройство на метан станция в комплексна автоснабдителна станция чрез добавяне на съоръжения за светли горива“**, поземлен имот с идентификатор 56784.530.133 (УПИ I-133, кв.31-нов по плана на южна индустриална зона-III-част), с административен адрес гр.Пловдив, ул. "Даме Груев" №1-а е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

