



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2073-1/18-07*...../ 2022 г.

ДО
Г-Н СТИЛИЯН АСЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СИДТЕХ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на кабелна линия 1kV за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ IV-174 в кв.21 по плана на с. Селци“**, преминаваща през улица „4-та“ и улица „18-та“, с.Селци, общ. Садово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2073/12.07.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1kV, НН от електромерно табло тип ТЕПО монтирано на ТНН, ТП център, ТП/БКТП ТП Център, КЛ/ВЛ БУЛЕТ 1, п/ст Първомай за присъединяване на фотоволтаична централа за УПИ IV-174 в кв.21 по плана на с. Селци, общ. Садово, обл. Пловдив.

Кабелната линия ще преминава през улиц „4-та“ и улица „18-та“ в с. Селци – общинска публична собственост. Предвидената общата дължина на трасето е 240,59 м. и площ на сервитута 509 кв.м.

Присъединяването на новото табло НН на обекта ще се осъществи с нови кабели 1kV тип NAY2Y/CABT/ 2x4x120 m² от новомонтиран кабелен разпределителен шкаф, монтиран от възложителя до ТП Център разположен в имот – УПИ VI-Църква /частна собственост/.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000437 „Река Черкезица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000437 „Река Черкезица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия 1kV за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ IV-174 в кв.21 по плана на с. Селци“**, преминаваща през улица „4-та“ и улица „18-та“, с.Селци, общ. Садово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

