



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-2092-11-19-07 /2022 г.

ДО

**Г-ЖА ТЕОДОРА ДЕНЕВА**  
**ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**  
**ГР. СТАМБОЛИЙСКИ**  
**УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 29**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Реконструкция на улици и подмяна на водопроводна мрежа“** в с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2092/13.07.2022 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на улици и подмяна на водопроводна мрежа по следните участъци: улица 2 (о.т. 28 - о.т. 120) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L = 676 m1; улица 3 (о.т. 17 - о.т. 51) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 410 m1; улица 4 (о.т. 15 - о.т. 112) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 900 m1; улица 5 (о.т. 18 - о.т. 58) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 320 m1; улица 6 (о.т. 3 - о.т. 61) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 240 m1; улица 7 (о.т. 63 - о.т.77) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 170 m1; улица 9 (о.т. 8 - о.т.65) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 150 m1; улица 10 (о.т. 58 - о.т.62) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 140 m1; улица 11 (о.т. 5 - о.т.9) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 125 m1; улица 12 (о.т. 4 - о.т.10) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 170 m1; улица 13 (о.т. 11 - о.т.60) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 115 m1; улица 14 (о.т. 12 - о.т.13) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 115 m1; улица 19 (о.т. 100 - о.т. 87) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L =280 m1; улица 24 (о.т. 83 - о.т.90) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 160 m1; улица 25 (о.т. 14 - о.т.15) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 115 m1; улица 29 (о.т. 26 - о.т.21) с. Йоаким Груево, Община Стамболийски - L= 150 m1. Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилната с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства. Също така в настоящият проект се предвижда реконструкция на части от главни водопроводни клонове и второстепенна разпределителна мрежа по ремонтираните улици. За да се достигне необходимата носимоспособност и издръжливост на уличната мрежа, се предвижда пълна реконструкция на настилната. Предвижда се нова



пътна конструкция с обща дебелина 48 cm1. Така приета, новата конструкция ще осигури необходимата носимоспособност за средно движение и мразоустойчивост. Общата дължина на реконструирани водопроводи, включително и отклоненията за противопожарните хидранти възлиза на 3 938м. В реконструирани участъци се предвижда подмяната на следните съоръжения: Спирателни кранове: Предвижда се да се монтират на всички необходими места за осигуряване на сигурна и лесна експлоатация на водопроводната мрежа. СК са предвидени така, че да се осигурява изолацията на максимум 5 бр. противопожарни хидранти. Надземни противопожарни хидранти: Хидрантите са устройства за свързване с водопровода на тръби или маркучи за гасене на пожари, миене, поливане и други разрешени нужди. Надземните хидранти служат като спирателен орган. Предназначени са за захранване с вода чрез два извода противопожарни водни съоръжения за налягане до 16 атмосфери и температура до 70 градуса по Целзий. Хидрантите са с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата. Сградни водопроводни отклонения – те ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност PE-HDф25, PN10, PE100 и PE-HDф63, PN10, PE100, с различна дължина съгласно ситуацията. Присъединяването им към уличния водопровод ще се извърши чрез водовземна скоба. За всяко СВО се предвижда доставката и монтажа на тротоарен спирателен кран. ТСК се предвижда да се монтира на 50 см от бордюра, на тротоара. СВО се предвижда да се подменят до уличната регулация.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Реконструкция на улици и подмяна на водопроводна мрежа“** в с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Димитър Димитров**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

