



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-1750-1/20.07 /2022 г.

ДО

Г-Н ЦАНКО РУМЕНОВ АРАБАДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ“ №1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Уличен водопровод“** за **захранване на жилищни и офисни сгради - Секция А и Б, УПИ II - 524.1552 - общ. и жил. застр., кв.1, ЖР "Тракия" - II част, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АРАБАДЖИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1750/15.06.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за захранване на жилищни и офисни сгради - Секция А и Б, УПИ II - 524.1552 - общ. и жил. застр. (ПИ № 56784.524.1552), кв.1, ЖР "Тракия" - II част, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Захранването на новопроектирания уличен водопровод става от съществуващ водопровод Е 546, минаващ североизточно от парцела, по бул. „Асеновградско шосе“. Част от водопровода ПЕВП ф225 по ул. „Менделеев“ е изпълнена до отклонението за ПИ 56784.524.619. Изпълнението на водопровода се предвижда от полиетиленови тръби РЕHD, РЕ100. Диаметърът му е DN225мм, PN10. При нормален режим на работа той ще провежда максималния дебит от $Q=28.23$ л/с , със скорост $v=0.93$ м/с $i=0.0048$. При пожар водното количество е 40,76 л/с и преминава със скорост $v=1,33$ м/с и $i=0,0073$. Трасето на водопровода минава от източната страна на ул. „Менделеев“. В началото то пресича трасето на съществуващ топлопровод, след което, продължава успоредно на него, като спазва минимално отстояние 1,50 м светло. Общата му дължина е $L=166,60$ м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“** за захранване на жилищни и офисни сгради - Секция А и Б, УПИ II - 524.1552 - общ. и жил. застр., кв.1, ЖР "Тракия" - II част, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

