



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив

Изх. № 080-1701-1/21.07./2022 г.

ДО

Г-Н ИВАН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА "ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪПРАЙЗИС БГ" ООД  
ГР. ПЛОВДИВ  
ЖК. „ТРАКИЯ“

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на Фотоволтаична електроцентralа „Белозем Солар парк“ за производство на ел. енергия с инсталirана мощност 35MWac до 45MWdc**“, в поземлени имоти с идентификатори 03620.85.38; 03620.85.39; 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на с. Белозем, община Раковски, образувани от ПИ 085037 от КВС на с. Белозем, общ. Раковски

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1701/10.06.2022 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1701-1/17.06.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентralа „Белозем Солар парк“ за производство на ел. енергия с инсталirана мощност 35MWac до 45MWdc в поземлени имоти с идентификатори 03620.85.38; 03620.85.39; 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на с. Белозем, община Раковски, образувани от ПИ 085037 от КВС на с. Белозем, общ. Раковски. Имотите в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение са с начин на трайно ползване – „За друг вид производствен, складов обект“, съгласно ККР на землището на с. Белозем.

Фотоволтаичната електроцентralа ще се състои от следните елементи:

- Носеща конструкция /маси/ – 28338 бр., върху която ще се монтират под определен ъгъл фотоволтаичните панели за преобразуване на слънчевата светлинна енергия в електрическа.
- Соларни модули - 48030 бр., с мощност от 590 ват пик., генериращи постоянно напрежение.
- Инвертори трифазни - 161 бр.с мощност от 250kW от производител или подобни;
- Разпределителни табла и кабели;
- Комутационни и защитни ел. апарати;
- Метеорологични датчици и измервателни прибори;
- Трансформаторни постове тип.

Обща разпределителна уредба, събирателни табла и кабелни линии свързвани панелите с инверторите ще отвеждат електричеството в трансформаторните подстанции



КТП. Ще се изградят Вътрешно - комуникационни пътища за обслужване на съоръженията, осветителна система, система за охрана и видеонаблюдение и ограда. За нуждите на обслужване на фотоволтаичния парк и за охраната му се предвижда поставяне на временно поставяме съоръжение тип фургон.

За питейни нужди ще се монтират машина за минерална вода, а за битово-хигиенни -мобилна тоалетна тип химическа, която ще се обслужва с договор.

Присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи чрез изграждане на нова повишаваща подстанция 20/1 Wkv.

Електрическата подстанция ще бъде оборудвана с един силов маслен трансформатор с мощност 40MVA, който ще има за цел преобразуване на електрическата енергия от фотоволтаичния парк /Белозем солар парк/.

Комуникационното обслужване на ФВЦ „Белозем солар парк“ ще се осъществява от прилежащите полски пътища с ИД № 03620.85.26 и № 03620.111.104.

Имътът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: **„Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала „Белозем Солар парк“ за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 35MWac до 45MWdc“,** в поземлени имоти с идентификатори 03620.85.38; 03620.85.39; 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на с. Белозем, община Раковски, образувани от ПИ 085037 от КВС на с. Белозем, общ.Раковски е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

