



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080C-1747-1/01.08./ 2022 г.

ДО

Г-Н МИТКО ИВАНОВ ГОРЧОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГРИЙН МИГ ЕНЕРДЖИ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ № 22

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „*Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в собствен поземлен имот и изграждане на БКТП 1x1250kVA(0.4/20kV)*“ с местонахождение: УПИ 088012, местност „Мекишеви гълове“, землището на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРЧОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1747/15.06.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала в собствен поземлен имот и изграждане на БКТП 1x1250kVA(0.4/20kV) с местонахождение: УПИ 088012 (ПИ 78080.88.317 и ПИ 78080.88.318), местност „Мекишеви гълове“, землището на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив. Предвижда се производство на „чиста“ електроенергия посредством фотоволтаични панели, която ще бъде цялостно отдавана в електроразпределителната мрежа.

Предвижда се изграждане на електроцентрала, която ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия чрез монокристални фотоволтаични панели. За постигане на инсталированата мощност 999 kWp, ще бъдат монтирани 2196 бр. фотоволтаични модули регенериращи постоянно напрежение. Модулите ще са с мощност от 455Wp. Фотоволтаичната централа ще бъде разположена в имота на „ГРИЙН МИГ ЕНЕРДЖИ“ ООД. Панелите върху него ще са разположени върху земята на траверси и метална конструкция по направление юг-север.

Разработката обхваща вторична комутация на РУ 20 kV – сектор производител на БКТП, предназначен да работи като повишаваща подстанция от 0,4 на 20 kV за произведената от фотоволтаичната централа енергия. БКТП е изграден от един корпус от армиран стоманобетон, в която са обособени три помещения - разпределителна уредба средно и ниско напрежение РУСрН е изпълнена с комплектни разпределителни устройства (КРУ) 20 kV, 630A, 16 kA с мощностни разединители и прекъсвачи в среда от елегаз ТНН е изработено от стоманена конструкция – скелет от ПЕЗ 40/20/2 mm и стоманена ламарина с дебелина 1,5 mm, с клас по реакция на огън „A1“. Силовият трансформатор ще е разположен в отделно трансформаторно помещение-килия, изолирано от другите помещения. Под трафокилията е предвиден маслоприемник. В БКТП е изпълнена осветителна инсталация с LED осветителни тела. Кабелите се полагат открито по стоманобетонова стена прикрепени с метални скоби.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в собствен поземлен имот и изграждане на БКТП 1x1250kVA(0.4/20kV)**“ с местонахождение: УПИ 088012, местност „Мекишеви гъолове“, землището на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за ~~промяните~~ промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

