



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 000/1813/1/08-08 /2022 г.

ДО

Г-Н МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ  
УПРАВИТЕЛ НА "СИМИД АГРО" ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН „ЮЖЕН“  
УЛ. „КУКЛЕНСКО ШОСЕ“ № 1

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Ведомствена нафтостанция**“ в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1702, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1813/20.06.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ведомствена нафтостанция в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1702, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Предвижда се монтиране на една едностранна колонка за дизел, резервоар - двустенен, еднокамерен за гориво с обем 30 куб.м. монтиран на кота + 0.15 над пътното платно на бетонова площадка върху метална рама, изграждане пълнеща точка и място за улавяне на парите от зареждащите цистерни. Нафтостанцията има за цел да осигури възможност за зареждане с моторни горива - ДИЗЕЛ за тежкотоварни и леки автомобили за собствени нужди. Модулна инсталация за светли горива - МИСГ (за ведомствени нужди) е предназначена за монтаж на открито. В комплекта на МИСГ се използва колонка с един пистолет от одобрен тип. Това означава да има необходимите документи за взривозащитено съоръжение, което се експлоатира в потенциално взривоопасна атмосфера, както и като средство за измерване. За нуждите на обслужващия персонал ще се използва контейнер. Вътре в него ще има компютърната система обслужваща обекта. Конструкцията на модулната станция е такава, че лесно ще се позиционира върху стоманобетонния фундамент с помощта на анкериращи болтове и по такъв начин да се осигури трайно прикрепване към недвижим имот. Разстоянието между новопроектираното съоръжение до ЖП - линия е 51,69 м. От съоръжението до най-близките съседни сгради са 22 м. на юг. Местоположението и разстоянията между новопроектираното съоръжение, както и към съседни сгради, съответстват или са по-големи от минимално изискващите се отстояния. Технически показатели: Обслужваща сграда -контейнер-2.40 кв. м.; Мобилна инсталация- 20.15 кв.м. Външното пожарогасене ще се осигурява от съществуващи в базата пожарни хидранти.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Ведомствена нафтостанция“ в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1702, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

