



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВК - 1819-1/10-03* /2022 г.

ДО

Г-Н ЗАРКО БАШЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „БАПА-СПОРТ“ ЕООД,

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 8

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ФЕЦ“ в поземлен имот с идентификатор 56784.539.708.1, ул. „Нестор Абаджиев“ № 11, ж.к. Тракия, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1819/21.06.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ за собствени нужди на имота и отдаване на излишъка в мрежата, в поземлен имот с идентификатор 56784.539.708.1, ул. „Нестор Абаджиев“ № 11, ж.к. Тракия, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Панелите ще се захващат върху конструкция в имота. Общият пиков капацитет на централата ще е 147,60 kw и произведената ел. енергия се очаква да бъде в общ размер от 210 MWh годишно. Целта на централата е да задоволи нуждите на сградата. Панелите на централата ще се подреждат върху стандартни алуминиеви профили на обща площ около 700 кв.м. Профилите на централата ще се захващат с болтове върху специална конструкция или в зоните определени за това.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение:



**„Изграждане на ФЕЦ“** в поземлен имот с идентификатор 56784.539.708.1, ул. „Нестор Абаджиев“ № 11, ж.к. Тракия, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

