



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...*0.13.01-1339-1/18.08*..... /2022 г.

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ВАЛ ГИН 99" ЕООД
С. МАНОЛЕ, ТЮТЮНЕВА БАЗА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Външно кабелно захранване за Фотоволтаична електроцентрала с мощност 299.70 kW върху покривите на съществуващите сгради“** в имот с идентификатор 47086.858.9 по КК на с. Маноле, Община Марица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЛАГОЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1839/22.06.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда външно кабелно захранване за Фотоволтаична електроцентрала с мощност 299.70 kW върху покривите на съществуващите сгради в имот с идентификатор 47086.858.9 по КК на с. Маноле, Община Марица.

Максималната пикова мощност, произведена от централата е 299,70 kW. Търговското мерене на електроенергията ще стане в електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на фасадата на трафопоста. Трасето ще започне от новото електромерно табло на фасадата на съществуващия трафопост и ще завършва на ГРТ на ФЕЦ в имота на производителя.

Трасето е съобразено с действащия регулационен и кадастрален план на с. Маноле. Трасето е избрано така, че да се разполага най-вече върху улици и тротоари – общинска собственост. Новата подземна кабелна линия ще започва от съществуващия трафопост ТП Краварник и ще преминава по посоченото трасе до достигане на имотната граница. Общата дължина на трасето ще е 362м – изцяло подземна кабелна линия. Сервитута на трасето е 0,6м от необслужваемата му страна и 1,5м откъм обслужваемата. Кабелната линия 1kV ще се изпълни изцяло подземна. Новата кабелна линия ще се изпълни с 4бр.САВТ 3x185+95 mm². Ел.табла: Електромерното табло ТЕПО ще се достави от електроразпределителното дружество. То ще се монтира на фасадата на трафопоста.

Табло ГРТ на централата ще се монтира на фундамент в близост до първият инвертор и ще се свърже към заземителната инсталация на централата. То ще се разработи съгласно проекта за ФЕЦ.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно кабелно захранване за Фотоволтаична електроцентрала с мощност 299.70 kW върху покривите на съществуващите сгради“** в имот с идентификатор 47086.858.9 по КК на с. Маноле, Община Марица е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

