



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-1869-1/18-08* / 2022 г

ДО
Г-Н **БЯЛКОВ**
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**ФЕЦ за производство на ел. енергия, с максимална инсталирана мощност до 1,0 MW и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа**“ в УПИ XI-353, с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЯЛКОВ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1869/23.06.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ за производство на ел. енергия, с максимална инсталирана мощност до 1,0 MW и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа“ в УПИ XI-353, с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив. Общата площ на имота е 1,5 дка. ФЕЦ ще се разположи в североизточната част на парцела, върху площ около 1,0 дка. Фотоволтаичните панели ще се разположат надземно върху метални стойки. Произвежданата ел. енергия ще се подава в електроразпределителната мрежа на ЕВН. Съгласно издаденото становище от ЕРЮГ, КЕЦ Асеновград, мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е: ТНН на, ТП/БКТП, ТП 3-Бяла река, КЛ/ВЛ Драгойна, п/ст Първомай. Трасето на присъединяване преминава по съществуващи улици (имоти публична общинска собственост) и е с дължина около 300 м подземен кабел. По време на строителството основните процеси включват полагане на фотоволтаични панели върху метални стойки, забити в земята и подземни кабели. Трасето на кабела за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН преминава изцяло по съществуващи улици, публична общинска собственост. Изкопите са с малка дълбочина и ще се извършват механизирани.

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) **и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„ФЕЦ за производство на ел. енергия, с максимална инсталирана мощност до 1,0 MW и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа“** в УПИ XI-353, с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

