



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изм. № РВИ-1182.1/19.08 / 2022 г.

ДО
Г-ЖА
ГР. ПЛОВДИВ,

ЧУТКИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа с мощност 198 kWp и захранваща кабелна линия 0,4 kV“ в УПИ V-1246, кв.88, в землището на гр. Съединение, Община Съединение, Община Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧУТКИНА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2172/22.07.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 198 kWp и захранваща кабелна линия 0,4 kV в УПИ V-1246, кв.88, в землището на гр. Съединение, Община Съединение, Община Пловдив. Инсталацията ще бъде разположена върху прилежащия терен в имота с набивна метална конструкция, а произведената електрическа енергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната система ще се състои от 440 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност $P=450Wp$, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 3 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 60 kW. Използваните в проекта фотоволтаични модули и инвертори притежават CE маркировка и са сертифицирани по DIN VDE 0126 (04.99) и DIN VDE 0126-1-1 за използване в свързани към публичната мрежа системи. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите се монтират на конструкцията на ФЕЦ и се присъединяват към ЕТ. Кабелното трасе ще бъде изпълнено с кабел тип САВТ 2x3x150+95 мм², положени в изкоп с размери 0,6/1,5 м. Дължината на трасето ще бъде 198 м, от табло ГРТ ФЕЦ до ново електромерно табло монтирано на фасадата ТП „Автостопанство“.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична централа с мощност 198 kWp и захранваща кабелна линия 0,4 kV“** в УПИ V-1246, кв.88, в землището на гр. Съединение, Община Съединение, Община Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

