



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2330-1/01.09* /2022 г.

ДО
„ВИТАМИНА – ЕС“ АД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
Г-ЖА БИАНКА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
УЛ. „ТРАКИЯ“ №29А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 2499.84 kW, нов трафопост и ограда в УПИ XIV-770, кв 96, по плана на гр. Стамболийски област Пловдив**

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2230/05.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 2499.84 kW, нов трафопост и ограда в УПИ XIV-770, кв 96, по плана на гр. Стамболийски област Пловдив. Произведената електроенергия се предвижда да се използва за продажба, като ще се подава към електропреносната мрежа СрН на местното електроразпределително дружество посредством новото БКТР, което ще се постави в имота.

Фотоволтаичната инсталация ще се състои от общо 4 188 бр. монокристални бифасиални фотоволтаични модула – 1296 бр. с мощност от 590Wp и 2892 бр. с мощност 600 Wp, които ще бъдат разположени в направление юг и ще покриват 18 307,9 кв. м. от общата му повърхност.

Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху носещи стоманени конструкции, разпределени в паралелни редове. Конструкцията ще се състои от типови маси с наклон 20° градуса, всяка от които ще бъде с по три реда вертикално разположени фотоволтаични модули.

В близост до портала ще се разположи бетонова комплектна трансформаторна подстанция (БКТП) 2x 1 250 kVA с два броя трансформатори с мощност 1250 kVA, всеки. Трансформаторите ще преобразуват напрежението от инверторите в напрежение с подходящи параметри за свързване към електроразпределителната мрежа.

По периметъра на имота ще се изпълни ограда от метална мрежа и стоманени стълбове. Предвидената дълбочина на изкопа за трафопоста е 1,20м. Останалите елементи, ще се изпълняват набивно, на дълбочина 90 см.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 2499.84 kW, нов трафопост и ограда в УПИ XIV-770, кв 96, по плана на гр. Стамболийски област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ПОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

