



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030-2156/1.26.09...../ 2022 г.

ДО  
Г-Н  
ГР. ПЛОВДИВ,

ВЕСЕЛИНОВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Фотоволтаична електроцентрала с инсталirана мощност до 80 KW**“ върху покрив на съществуваща сграда в УПИ XLI, кв. 20, ПИ с идентификатор 47295.124.1453.1, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2156/20.07.2022 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 80 KW върху покрив на съществуваща сграда в УПИ XLI, кв. 20, ПИ с идентификатор 47295.124.1453.1, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив. Централата ще се състои от фотоволтаични модули и инвертори, кабелна мрежа и разпределителни таблица. Фотоволтаичните панели ще се монтират върху покрива на сградата чрез конструкция, прикрепена към носещи опорни точки. Панелите ще са групирани в стрингове, които се свързват към инверторите. Инверторите ще бъдат трифазни, с номинална изходна мощност от 20 kW. Панелите ще се свържат с инвертора чрез DC соларен кабел. Инверторът ще се присъедини към AC разпределително табло с кабел СВТ 5x10 mm<sup>2</sup>. AC разпределителното табло ще се свърже с електромерно табло с кабел САВТ ще се свърже с електромерно табло с кабел САВТ 4x35 mm<sup>2</sup>, положен в подземен изкоп 0.8/0.4 м. и по фасада. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството. Избраните за инвестиционното предложение фотоволтаични панели са с поликристални силициеви фотоклетки, които използват слънчевата светлина за производство на електроенергия. От изграждането на фотоволтаичната електроцентрала няма да се формират отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО)**.



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 80 KW**“ върху покрив на съществуваща сграда в УПИ ХЛІ, кв. 20, ПИ с идентификатор 47295.124.1453.1, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална Инспекция по околната среда и водите-Пловдив

