



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 12001-1696-4/26.09 / 2022 г.

ДО
Г-Н СТОЙЧО ХРИСТОВ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„СОЛАР – МСТ“ ЕООД
ОБЩИНА РОДОПИ, С. КРУМОВО,
УЛ. „ХАЙДУШКА“ № 6

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kWp“** в ПИ 40004.11.311, местност „Високия път“ по КК на с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1696/10.06.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kWp в ПИ 40004.11.311, местност „Високия път“ по КК на с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив. Централата ще бъде с мощност 300 kWp. Тя ще се състои от следните основни компоненти: Модули-това са панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия. Модулите ще се монтират върху стойки от профилен алуминий или галванизирани стомана. Те ще се закрепят в земята или посредством стоманени пилони, които ще се забиват пневматично в земята или посредством плитки бетонни фундаменти. Модулите ще се свързват кабелно един към друг и след това тези обособени групи се свързват към инвенторни блокове. Кабелите ще бъдат положени подземно. Инверторите ще преобразуват правия ток, произведен от фотоволтаиците, в променлив и ще повишават неговото напрежение, преди подаването му в крайния трансформатор. Трансформаторите ще повишават напрежението на електрическия ток до 20 kV. Инвеститорът притежава становище за присъединяване на централата към електропреносната мрежа № 4498125/26.03.2022г. с "ЕР Юг" ЕАД. Всички строителни и монтажни работи ще се изпълняват при спазване на всички действащи към момента нормативни документи. Не се очаква генерирането на отпадъчни води.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх.№ПУ-01-725(1)/20.09.2022 г.(копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300 kWp“** в ПИ 40004.11.311, местност „Високия път“ по КК на с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. №ПУ-01-725(1)/20.09.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

