



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РВОС-2720-2/30.09/* 2022 г.

ДО

"ГЛОБАЛ ФУУТ КЪМПАНИ"ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ДАМЯН ИВАНОВ

ГР. СОФИЯ 1756,

РАЙОН СТУДЕНТСКИ, КВ. „ДЪРВЕНИЦА“, БЛ.50, ОФИС 3

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху покрива на съществуващи сгради в УПИ 101072 (производствена и складова дейност, цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база) в местност "Аржовица", в землището на с. Стряма, общ.Раковски**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2720/12.09.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху покрива на съществуващи сгради в УПИ 101072 (производствена и складова дейност, цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база) в местност "Аржовица", в землището на с. Стряма, общ.Раковски.

Предвижда се инсталацията да е с обща инсталирана мощност 399,6kWp и да се състои от 740 бр. фотволтични модули с мощност 540 W. Общата заета площ върху покривите на сградите ще бъде 1892 кв.м. Максималната отдавана мощност от централата ще бъде 366 kW.

Новопредвидената електрическа инсталация ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия чрез монокристални фотоволтаични панели. Полученото напрежение ще се преобразува в променливо посредством 3 бр. Трифазни инвентора с мощност 100kW и един трифазен инвентор 66,6 kW. Напрежението ще се трансформира на 0,4kV и ще се използва за нуждите на електрическите консуматори на "Глобал Фуут Къмпани"ЕООД. При недостатъчно производство на електроенергия от соларните панели нуждите на консуматорите ще се подпомагат от мрежовото захранване, а при производство над консумираното ще се изнася в мрежата 0,4 kV на разпределителното дружество.

Променливо токовете изходи на инвентирите ще бъдат обединени в разпределителни табла РТФтЕЦснабдени с необходимата комутационна и защитна



апаратура. Разпределителните табла РТФетЦ ще бъдат свързани с табло ТНН на БКТП на клиента. Всяка отделна конструкция носеща фотоволтаичните модули ще се заземява в общ заземителен контур.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №3333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху покрива на съществуващи сгради в УПИ 101072 (производствена и складова дейност, цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база) в местност "Аржовица", в землището на с. Стряма, общ.Раковски е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

