



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0006-2217-1/20.09* 2022 г.

ДО

Г-Н

ГЮРОВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична инсталация с мощност 3000 kWp“** в поземлен имот 70528.307.360 по ККК на гр. Съединение, местност Овчарска могила, Община Съединение, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЮРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2217/27.07.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 3000 kWp в поземлен имот 70528.307.360 по ККК на гр. Съединение, местност Овчарска могила, Община Съединение, Област Пловдив.

В поземлен имот с идентификатор 70528.307.360, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, се предвижда изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 3000kWp за производство на електрическа енергия. Произведената електроенергия ще се продава на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници.

Централата ще се състои от множество (6000+12000 бр.) фотоволтаични модули, произвеждащи електроенергия от възобновяем енергиен източник - слънце. Фотоволтаичните модули ще произвеждат прав ток DC, който ще се преобразува в променлив AC чрез соларни инвертори - 100+600 бр. Фотоволтаичните модули ще са разположени в стрингове, монтирани върху монтажни конструкции от поцинковани профили набити в земята. Произведената електроенергия ще се преобразува в 20kV чрез комплектен трансформаторен пост /КТП/.

Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще се извърши чрез полагане на подземен кабел с дължина около 200м до съществуващ стълб от въздушен електропровод 20kV. Кабелът ще бъде положен в сервитута на общински път. Общата използвана площ ще е 21000 кв.м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цаланица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична инсталация с мощност 3000 kWp“** в поземлен имот 70528.307.360 по ККК на гр. Съединение, местност Овчарска могила, Община Съединение, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

