



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2429-1/03.10 /2022 г.

ДО  
Г-Н **ХРИСТОВ**  
Г-ЖА **ХРИСТОВА**  
гр. Пловдив,  
Г-ЖА **ИЛИЕВА**  
Г-ЖА **БЮСОН**  
Г-Н **ИЛИЕВ**  
гр. София,  
Г-Н **ХРИСТОВ**  
гр. София,  
Г-ЖА **ГЕОРГИЕВА**  
гр. Пловдив,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Външно ел.захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30кwp**“, УПИ V-542, кв.1 по плана на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2429/12.08.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел.захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30кwp в УПИ V-542, кв.1 по плана на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив. За изграждане на фотоволтаичната централа е издадено разрешение за строеж №148/26.11.2020 г. Настоящото инвестиционно предложение обхваща кабелна линия ниско напрежение между табло силово (ТС) на фотоволтаична електрическа централа, монтирано на северната фасада на къщата в имота и електромерно табло (ТЕ), монтирано на съществуващ стълб от ТП "Помпи Бегунци" - елемент от въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН), собственост на „ЕР Юг“ ЕАД. От ТС ще тръгва кабел САВТ4х70мм2 в кабелен канал по фасадата на къщата до североизточния ъгъл, където стига до фасадна кука, на която ще се монтира опъвателна клема за закрепване на изолиран усукан проводник AL/R 3x70+71,5мм2. Връзката между двата кабела ще се осъществява чрез изолирани маншони. Изолираният усукан проводник AL/R е за въздушно полагане на стълбове, закрепени със съответната арматура (носеци или опъвателни клеми) към тях. В конкретния случай са предвидени стоманенотръбни стълбове (пилони бброя П1-КП6) с активна височина Н=7,0м, разположени по западния тротоар на улица „Първа“. Пилоните се монтират на 1,5м от имотните граници и след около 140м пилон П6 се монтира срещу съществуващ стоманобетонен стълб №11 от ВМНН.



Трасето на кабела е с дължина около 140 м. и ще преминава по общинска улица.  
Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположени защитени зони: BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно ел.захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30кwp“**, УПИ V-542, кв.1 по плана на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

