



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № OB-2664/1/DG.10 /2022 г.

ДО

Г-Н ИВАН ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „КУКЛЕНСКО ШОСЕ“ 8А

Р.Р.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа 60 kWp“ върху покрив на сграда, находяща се в ПИ 56784.536.1654, гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №8А

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2664/05.09.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа 60 kWp върху покрив на сграда, находяща се в ПИ 56784.536.1654, гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №8А. Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на сграда в имота с алуминиева покривна конструкция, произведената електрическа енергия ще се използва за собствени нужди с продажба на излишната енергия. Фотоволтаичната система ще се състои от 130 броя монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност P=460 Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули, ще бъде преобразуван в променлив от 2 броя стрингови инвертори с номинална мощност 30 kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите ще се монтират на конструкция по фасада и ще се присъединяват към ГРТ. Не се налагат изкопни работи.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична централа 60 kWp**“ върху покрив на сграда, находяща се в ПИ 56784.536.1654, гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ №8А е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

