



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2980-1/18.10 2022 г.

ДО

Г- Н ТОНИ ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКОСТРОЙ - СТ“ ЕООД  
ГР. СОФИЯ  
УЛ. „ТИМОК“ № 5

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Външно електрозахранване на фотоволтаични електрически централи в поземлени имоти 69874.68.54 и 69874.68.55 по КК на с. Строево, община Марица“**, преминаващо през поземлени имоти 03839.8.67, 03839.8.104, 03839.8.69 по КК на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2980/05.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно електрозахранване на фотоволтаични електрически централи в УПИ 68.54-за фотоволтаичен парк и УПИ 68.55-за фотоволтаичен парк, ПИ с идентификатори 69874.68.54 и 69874.68.55 по КК на с. Строево, община Марица.

За изграждане на фотоволтаичните централи има издадени Становища изх. № ОВОС-815-1/30.03.2022 г., изх. № ОВОС-816-1/29.03.2022 г. на РИОСВ – Пловдив и разрешения за строеж №145/11.04.2022 г., №146/11.04.2022 г. от главния архитект на община Марица.

Предвижда се изграждане на нови подземни кабелни линии СрН – 20kV, като кабелното трасе с дължина 385,00 м. е предвидено да се осъществи от кабелни муфи на съществуваща КЛ 20kV „Спектър“, извод от П/С ЦАРАЦОВО до нова разпределителна уредба РУ 20kV, тип БКЗРУ в УПИ 68.55. Чрез изграждане на новото кабелно отклонение от съществуваща кабелна линия-20kV и нова разпределителна уредба тип БКЗРУ ще се извършва измерване на произведената електрическа енергия от двете фотоволтаични електроцентрали.

Новото кабелно отклонение ще се осъществи с разкъсване и муфиране на съществуваща кабелна линия КЛ-20kV „СПЕКТЪР“, извод от П/С „Царацово“ и изграждането на две нови кабелни линии КЛ-20kV с полагането на кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm<sup>2</sup> RM/30 от мястото на разкъсване до КРУ-20kV на БКЗРУ-нов.

Съществуващата кабелна линия се разкъсва западно от местоположението на ФЕЦ и се въвеждат директно /без муфиране/ към КРУ-20kV /вход-изход/ на БКЗРУ-нов и с това схемата на захранващи кабелни линии 20kV се възстановява.



Трасето на новите кабелни линии ще се разполага изцяло в сервитута на местни пътища - поземлени имоти 03839.8.67, 03839.8.104, 03839.8.69 по КК на с.Бенковски, общ.Марица, като новите захранващи кабели ще се полагат в новоизградено трасе, като по цялата си дължина кабелите ще се изтеглят на отстояние минимум 0,6 м. от имотната граница, като се маркират трайно и защитят посредством поцинковано стоманено въже Ф10 мм. изтеглено по дължина на изкопа.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно електрозахранване на фотоволтаични електрически централи в поземлени имоти 69874.68.54 и 69874.68.55 по КК на с. Строево, община Марица“**, преминаващо през поземлени имоти 03839.8.67, 03839.8.104, 03839.8.69 по КК на с.Бенковски, общ.Марица, обл.Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

