



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2459-1/24-10 /2022 г.

ДО
ИНЖ. ВАСИЛ ТОДОРОВ ГРЪМЧЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА КЕЦ ПЛОВДИВ „ЮГ“
ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ
УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ №37

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Нова БКЗРУ в УПИ I – спортен терен /ПИ с идентификатор 56784.528.573/ и кабели 20kV за външно ел. захранване**“ на „Реконструкция, основен ремонт на трибуните на стадион „Христо Ботев“ в УПИ I – спортен терен /ПИ с идентификатор 56784.528.573/, кв. 16-нов по плана на кв. „Каменица“, бул. „Източен“ № 10, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЪМЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2459/16.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда нова БКЗРУ в УПИ I – спортен терен /ПИ с идентификатор 56784.528.573/ и кабели 20kV за външно ел. захранване на „Реконструкция, основен ремонт на трибуните на стадион „Христо Ботев“ в УПИ I – спортен терен /ПИ с идентификатор 56784.528.573/, кв. 16-нов по плана на кв. „Каменица“, бул. „Източен“ № 10, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Новата БКЗРУ ще бъде доставена на място в напълно завършен вид, произведена в заводски условия, и ще бъде монтирана в изкоп до кота -1.64m от к. т. върху предварително подготвена основа от трамбован трошен камък, пясъчна посипка и армирана бетонова подложна плоча до кота -1.19m от к. т.

За захранването на новия МБТП ще се изградят 2бр. нови кабелни линии с по 2бр. кабели 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm².

Трасето на едната кабелна линия 20kV започва от кабелни муфи в ПИ с идентификатор 56784.528.339 (второстепенна улица), установява се в свободен изкоп 0.90/0.40m с посока север от западната страна на улицата (ПИ с идентификатор 56784.528.339) до достигане на новата БКЗРУ в ПИ с идентификатор 56784.528.573, където се въвеждат в нея. Дължината на кабелното трасе е L=371m.

Трасето на другата кабелна линия 20kV започва от кабелни муфи в ПИ с идентификатор 56784.528.275 (ул. Богомил), установява се в свободен изкоп 0.90/0.40m с посока запад и югозапад под северозападния тротоар на ул. „Богомил“, следвайки извивките на улицата, като при пресичане на други улици кабелите ще бъдат изтеглени в защитни PVC тръби, покрити с бетонов кожух в изкоп 1.10/0.60m. След това кабелите пресичат ул. „Богомил“ (ПИ с идентификатор 56784.528.275) в защитни PVC тръби,



покрити с бетонов кожух в изкоп 1.10/0.60m и продължават в свободен изкоп 0.90/0.40m отново в южна посока до достигане на новата БКЗРУ в ПИ с идентификатор 56784.528.573, където се въвеждат в нея. Дължината на кабелното трасе е L=275m.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нова БКЗРУ в УПИ I – спортен терен /ПИ с идентификатор 56784.528.573/ и кабели 20kV за външно ел. захранване“** на „Реконструкция, основен ремонт на трибуните на стадион „Христо Ботев“ в УПИ I – спортен терен /ПИ с идентификатор 56784.528.573/, кв. 16-нов по плана на кв. „Каменица“, бул. „Източен“ № 10, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

