



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС.2468-1/27.10./* 2022 г.

ДО
Г-ЖА
Г-Н
ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

ВАСИЛЕВА

ВАСИЛЕВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на водопроводно отклонение“** за поземлени имоти с идентификатори 03304.12.2000 и 03304.12.2001, местност „Горни Грамади“, землище на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2468/17.08.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водопроводно отклонение за поземлени имоти с идентификатори 03304.12.2000 и 03304.12.2001, местност „Горни Грамади“, землище на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Предвидено е изграждане на водопроводно отклонение от уличен водопровод PE-HD Ø90 по път с КИ № 03304.12.253, землище на с. Белащица. Отклонението ще бъде изпълнено от тръби PE-HD с диаметър Ø50 и ще премине пред имоти с КИ № 03304.12.2003 и № 03304.12.2004. Трасето на новия водопровод ще е ориентирано от югозапад на североизток в имоти 03304.12.2003 и 03304.12.2004 и ще се разположи от западната страна на улицата на 1,50 метра от оста ѝ. След отклонението на уличния водопровод PE-HD Ø90 ще се монтира спирателен кран DN80, разположен преди общата водомерна шахта. На 2 метра от влизането на водопровода в имот 03304.12.2003 е проектирана обща водомерна шахта за измерване на общото водопотребление на всички имоти. Водомерът ще е „тип 20“ с Q3=16м3/ч с присъединители 1 ½ и с изводи за дистанционно отчитане. За общото водопроводно отклонение е необходимо да се положат тръби PE-HD с диаметър Ø50 L=84 м. тип PE 100 за налягане PN10, SDR17, съгласно европейската норма EN 12201-2.

Предвидено е изграждане на 2 бр. отклонение с обща дължина L=4m. към съответните имоти, които ще бъдат от PE-HD Ø32. На отклоненията ще се монтират тротоарни спирателни кранове на 50 см. от външния ръб на бордюра. Те ще бъдат затапени и ще са чакащи за връзка към съответния имот.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на водопроводно отклонение“** за поземлени имоти с идентификатори 03304.12.2000 и 03304.12.2001, местност „Горни Грамади“, землище на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

