



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВРС-3167-1/01.11.2022* г.

ДО

**Г-Н ХРИСТО ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ТЕРЗИЕВ – 89“ ЕООД**  
**ГР. ПЪРВОМАЙ**  
**УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ №17**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 293800 Wp“** в поземлен имот 59080.333.47, землище на гр. Първомай, Община Първомай

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВРС-3167/24.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 293 800Wp в поземлен имот 59080.333.47, землище на гр. Първомай, Община Първомай. Инсталацията ще бъде разположена върху прилежащия терен с набивна поцинкована метална конструкция, а произведената електрическа енергия ще се ползва за собствени нужди като излишната електроенергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа.

Фотоволтаичната система ще се състои от 444 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност  $P=450Wp$  и 342 бр. поликристални модула по 275Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 6 бр. стрингови инвертора с номинална мощност 50 kW.

Предвижда се изграждане на нова кабелна линия 0,4kV от ЕТ до БКТП Терзиев Агро 89 до ГРТ ФЕЦ в имот 333.47. Дължината на кабелното трасе е 283,4м. Ще се положат 3 бр. кабели САВТ  $3 \times 185 + 95mm^2$ . Трасето на кабелната линия засяга имот 333.47-собственост на възложителя и имоти Общинска публична собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път. Дълбочина на изкопните работи от 0,8м до 0,9м. Няма да се използват взривни вещества

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр.13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.**

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 293800 Wp“**, в поземлен имот 59080.333.47, землище на гр. Първомай, Община Първомай е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

