



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1549-3/03.11 / 2022 г.

ДО  
Г-Н БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ДАЧЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„СТЕБО ДИЗАЙН“ ООД ГР. СОФИЯ  
Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ“  
БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №47,  
БЦ „ВИТОША“, ЕТ.2, ОФ.14

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на външно подземно кабелно трасе с обща дължина около 100 м. за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 100kW“ в УПИ V-292, кв.37 по устройствения план на с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1549-2/03.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно подземно кабелно трасе с обща дължина около 100 м. за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 100 kW в УПИ V-292, кв.37 по устройствения план на с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив. Техническата възможност за присъединяване е ст. №11 на извод Б от ТП/БКТП ТП 2-Бегово, п/ст Черноземен. Свързването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще се осъществи посредством кабел САВТ3х70+35 мм<sup>2</sup> положен в PVC тръба Ø50, положена в изкоп с ширина 40 см. и дълбочина 80см.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на външно подземно кабелно трасе с обща дължина около 100 м. за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 100kW“ в УПИ V-292, кв.37 по устройствения план на с. Бегово, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

