



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0301-3068.1/08.11* / 2022 г.

ДО

Г-ЖА НАДКА АТАНАСОВА ЯНЕВА
УПРАВИТЕЛ НА
ЕТ "АТАНАС ПАЛАЗОВ-НАДКА ЯНЕВА"
ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ХИСАРЯ,
С. ПАНИЧЕРИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Подземен кабел НН“** от ново електромерно табло тип ТЕПО В+ТТ на фасадата на ТП-3 Паничери до нова КРК в УПИ VIII-412, кв.27, за кабелно захранване на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, предвидена за изграждане в УПИ VIII-412, кв.27, с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3068/14.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземен кабел НН от ново електромерно табло тип ТЕПО В+ТТ на фасадата на ТП-3 Паничери до нова КРК в УПИ VIII-412, кв.27, за кабелно захранване на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, предвидена за изграждане в УПИ VIII-412, кв.27, с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив. Обектът представлява изграждане на нова кабелна линия НН от главно разпределително табло (КРК) на потребител до електромерно табло тип ТЕПО В+ТТ, монтирано до фасадата на ТП-3 с. Паничери.

В имот УПИ VIII-412, кв.27 ще бъде изградена Фотоволтаична централа за производство на електроенергия. Отдаването на електроенергия от фотоволтаичната централа ще става в табло РТФец, от там в нова кабелна разпределителна касетка КРК, монтирана в близост до съществуващ метален стълб. От новата КРК освен фотоволтаичната централа, ще се електрозахрани и съществуващата сграда в имота. За присъединяването на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа, ще се положи нов подземен кабел НН от новата КРК до ново електромерно табло тип ТЕПО В+ТТ, което ще се монтира в близост до фасадата на съществуващ ТП-3 с. Паничери. За измерване на електрическата енергия, в новото електромерно табло ще се монтира нов двупосочен електромер за измерване на енергията в двете посоки. Присъединяването на новата КРК към електроразпределителната мрежа ще се изпълни посредством полагане на нов подземен кабел НН от КРК до табло ТЕПО. Новият кабел НН ще бъде тип САВТТ (NAY2Y) 4x185mm², с PVC изолация и Al жила, който ще се положи в тротоара на прилежащата улица, директно в изкоп на дълбочина 0,8m под терена, а при пресичането на двете пътни кръстовища ще се изтеглят в защитна PVC тръба тип КОРОFLEX KF09125 в



бетонен кожух. Трасето на кабелната линия засяга УПИ VIII-412, кв.27, с. Паничери-собственост на инвеститора и имоти Общинска публична собственост. Дължината на кабелното трасе е 240м. Кабелното трасе е заложено по тротоар и пресичане на улица. Пресичането на улицата ще се извърши на два етапа с оглед да не се възпрепятства движение на автомобили. Прокопава се едното платно, полага се тръба и се зарива, след което се прокопава другото платно.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002010 „Язовир Пясъчник“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-574/08.09.2008 (ДВ бр. 85/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002010 „Язовир Пясъчник“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Подземен кабел НН“** от ново електромерно табло тип ТЕПО В+ТТ на фасадата на ТП-3 Паничери до нова КРК в УПИ VIII-412, кв.27, за кабелно хранване на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, предвидена за изграждане в УПИ VIII-412, кв.27, с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

