



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0806-2418-1/.....09.11/2022* г.

**ДО**  
**Г-ЖА СТАНКА АВРАМОВА МЕРДЖАНОВА**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ДАЛИС М-69“ ЕООД**  
**ГР. ПЛОВДИВ**  
**УЛ. „БРАТАНИЦА“ №6, ЕТ.2, АП.4**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична централа с пикова мощност 120 kW“** в УПИ VI-129 и УПИ VII-129 кв. 8 по кадастралния и регулационния план на с. Тюркмен, общ. Брезово, обл. Пловдив.

### **УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЕРДЖАНОВО,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2718/09.09.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична централа с пикова мощност 120 kW в УПИ VI-129 и УПИ VII-129 кв. 8 по кадастралния и регулационния план на с. Тюркмен, общ. Брезово, обл. Пловдив. Предвидено е да се изгради върху метална конструкция на терена. Предвидено е да се монтират общо 240 бр. панели, всеки с мощност 500 Wp. Те ще се разположат върху статична алуминиева конструкция, монтирана на терена.

Панелите са свързани помежду си в стрингове посредством специални конектори, осигуряващи максимална защита по време на експлоатация и монтаж.

Присъединяването на фотоволтаична централа към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение юг“ ЕАД ще се изпълни през електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП №2 „Тюркмен“ съгласно предварителен договор от „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Предвидената максимална дълбочина на изкопите е 110см за полагане на кабелни линии и 80см за фундаменти на конструкция за монтаж на фотоволтаични панели.

Инвертори - 2 бр. с мощност 60kW, трифазен.

За обекта ще бъде изградена мълниезащита с един брой мълниепримник с изпреварващо действие.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000443 „Река Омуровска“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000443 „Река Омуровска“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична централа с пикова мощност 120 kW“ в УПИ VI-129 и УПИ VII-129 кв. 8 по кадастралния и регулационния план на с. Тюркмен, общ. Брезово, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено ~~настоящото писмо~~, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

