



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-2756.11.11./2022 г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ДЕЛИЙСКИ

УПРАВИТЕЛ НА „ОЛИМPIЯ БИЛД“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ,

УЛ. „ГЕОРГИ ДАНЧОВ“ №36, БЛ.3, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.Б-24

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подземна кабелна линия 20kV от мястото на разкъсване на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Щебо“ и БКТП „Марин кър“ до нова БКЗРУ в УПИ I-фотоволтаична електроцентrala, кв. 3 по УП на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЛИЙСКИ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2756/14.09.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземна кабелна линия 20kV от мястото на разкъсване на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Щебо“ и БКТП „Марин кър“ до нова БКЗРУ в УПИ I-фотоволтаична електроцентrala, кв. 3 по УП на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив. Ще се изпълни връзка на обект за производство на електрическа енергия-ФЕЦ към електроразпределителната мрежа 20kV на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Трасето на подземния кабел започва от т.1 - от мястото на разкъсване на съществуваща КЛ 20kV между БКТП „Щебо“ и БКТП „Марин кър“. След т.1 продължава в изкоп в западна посока до т.2, след която пресича ПИ 10291.7.66 - за местен път, запазвайки посоката си, изтеглен в HDPE тръба Ø200 до достигане на т.3. От нея трасето на кабела сменя посоката си на югоизток и изтеглен в HDPE тръба Ø200 по протежението на ПИ 10291.7.66 и достига до т. 4. От т.4 трасето отново сменя посоката си на юг и достига до т.5. Между т. 4, 5, 6 и 7 трасето на кабела 20kV се движи в изкоп в банкета на прилежащата на УПИ I- фотоволтаична електроцентrala улица. От т.7 трасето на кабела продължава на югоизток достигайки до т.8. Между т.7 и т.8, трасето на кабела 20kV пресича улицата между УПИ I- фотоволтаична електроцентrala и ПИ 10291.7.63 посредством сондаж. В този участък кабелът ще се изтегли в защитни стоманени тръби Ø200 на дълбочина 1,2m под терена. От т.1 до т.8 - трасето на кабела преминава изцяло през общински имоти. От т.8 трасето влиза в УПИ I- фотоволтаична електроцентrala и сменя посоката си на запад, до достигане на т.10, която се явява и крайна за трасето на новия кабел 20kV. От т.8 до т.10 трасето на кабела преминава изцяло в УПИ I-фотоволтаична електроцентrala. Кабелът ще бъде положен на 0,6m от имотната граница на имота. Общата дължина на подземния кабел 20kV от мястото на разкъсване на



съществуваща КЛ 20kV между БКТП "Щебо" и БКТП „Марин кър"(т.1) до нова БКЗРУ в УПИ I- фотоволтаична електроцентrala, кв. 3 по УП на село Ведраре, Община Карлово(т.10) ще е 161 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Подземна кабелна линия 20kV от мястото на разкъсване на съществуваща КЛ 20kV между БКТП "Щебо" и БКТП „Марин кър” до нова БКЗРУ в УПИ I-фотоволтаична електроцентrala, кв. 3 по УП на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив**“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

