



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-2785/16.09.2022 г.

ДО

Г-Н СТОЙЧО ИВАНОВ ГРИВОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГРАФ СОЛАР“ ООД
С. МАРКОВО, ОБЩИНА РОДОПИ,
МЕСТНОСТ „КОМСАЛА“ 27А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWh**“ на земя в ПИ № 17806.61.401 по КК и КР на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИВОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2785/16.09.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWh на земя в ПИ № 17806.61.401 по КК и КР на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив. Имотът попада в урбанизирана територия и като начин на трайно ползване е отреден „За друг вид производствен, складов обект“. Централата ще бъде с мощност до 1 MWh. Тя ще се състои от: модули-панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия. Модулите ще се монтират върху стойки от профилен алуминий или галванизирана стомана. Те ще се закрепят в земята посредством стоманени пилони, които се забиват пневматично в земята или посредством плитки бетонни фундаменти. Модулите ще се свързват кабелно един към друг и след това тези обособени групи ще се свързват към инвенторни блокове. Кабелите ще бъдат положени подземно. Инвенторите ще преобразуват правия ток произведен от фотоволтаиците, в променлив и повишават неговото напрежение, преди подаването му в крайния трансформатор. Трансформаторите повишават напрежението на електрическия ток до 20 кV. Връзката с националната електроразпределителна мрежа ще се осъществи чрез подземен електропровод, като присъединяването ще се извърши чрез съществуваща подстанция към съществуващ въздушен електропровод 110kV на електроразпределителната мрежа.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Паячник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на



природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясьчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWh**“ на земя в ПИ № 17806.61.401 по КК и КР на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

