



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2907-2/29.09.2022* г.

ДО

Г-Н АСЕН ВЕСЕЛИНОВ КИКЪОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТРАНС КИКЪОВ" ООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "СЛАВА" № 6

Относно: Уведомления за инвестиционни предложения (ИП): **„Изместване на въздушна линия средно напрежение / ВЛСН / „Марково“ от ЖР № 55-3 до ЖР №55-7“** в ПИ 56784.315.46, местност "Гуджуците", по КК на гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИКЪОВ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2907/29.09.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на въздушна линия средно напрежение / ВЛСН / „Марково“ от ЖР № 55-3 до ЖР №55-7 в ПИ 56784.315.46, местност "Гуджуците", по КК на гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив.

Новият участък от трасето е от ВКП на нов ЖР ЪМ 90°951 (разположен в ПИ 56784.325.13) в оста на ВЛ 20 kV Марково до кабелни муфи в ПИ 56784.315.46. Новата кабелна линия се състои от 3 жила/по едно жило за всяка фаза/, а новия кабел 20 kV ще бъде тип NA2XS(F)2Y 1x185RM/25. Дължината на трасето е L_{тр}=139 м. По цялата дължина кабелът ще се положи подземно.

Трасето ще започва от кабелни муфи в съществуваща кабелна шахта в ПИ 56784.315.46. От нея с кабела се полага в нова гофрирана тръба HDPE Ф160 N450. След това трасето преминава под републиканската пътна мрежа-държавна собственост /околовръстен път на гр. Пловдив/ и под напоителен и отводнителен канал, чрез хоризонтален сондаж. Кабелът ще се изтегли в стоманена тръба Ф 160 заземена от 2-те страни. След сондажа кабелът преминава на югоизток в изкоп. При навлизане в ПИ 56784.325.13 кабелът се пуска в югозападна посока до достигане на монтиран нов ЖР стълб ЪМ 90°951 с ВО и ВКП .

Кабелното трасе ще премине през имоти: ПИ 56784.325.13, ПИ 56784.325.31 ПИ 56784.325.32, ПИ 56784.325.33, ПИ 56784.325.34, ПИ 56784.325.35; ПИ 56784.325.37 и ПИ 56784.315.46.

При пресичане на пътища кабелът се изтегля защитна PVC тръба в бетонен кожух на дълбочина 1,10 м. под терена. При свободно полагане кабелът се полага в изкоп 1.00 м. върху пясъчна подложка с дебелина мин.0,10 м. Върху него се насипва обратно пясък с дебелина мин.0,15 м. По цялата дължина на трасето се полага заземително въже, като в 2-та края се свързва към заземителния контур с клеми, а най отгоре се полага сигнална лента. Кабелния изкоп се до засипва и трамбова, след което се възстановяват настилките.



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на въздушна линия средно напрежение / ВЛСН / „Марково“ от ЖР № 55-3 до ЖР №55-7“** в ПИ 56784.315.46, местност „Гуджуците“, по КК на гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

