



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОАРГ...3077...1.../24.11.../* 2022 г.

ДО

**Г-Н ИЛИЯН ПЕТРОВ ПЕТКОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ИВА ТЕКСТ“ ЕООД**  
**ОБЛ. ПЛОВДИВ ОБЩ. ПЪРВОМАЙ,**  
**С. ТАТАРЕВО, УЛ. „20-ТА“ №1**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на фотоволтаична централа 29,9 kWp“** върху покрив на сграда, находяща се в УПИ II-производствена дейност, в землището на с. Татарево, Община Първомай, Област Пловдив, ул. „1-ва“ №17

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3077/17.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа 29,9 kWp върху покрив на сграда, находяща се в УПИ II-производствена дейност, в землището на с. Татарево, Община Първомай, Област Пловдив, ул. „1-ва“ №17. Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на сграда в имота с алуминиева покривна конструкция. Произведената електрическа енергия ще се използва за собствени нужди с продажба на излишната енергия. Фотоволтаичната система ще се състои от 65 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност  $P=460$  Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули, ще бъде преобразуван в променлив от 1 бр. стрингов инвертор с номинална мощност 30 kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите ще се монтират на конструкция по фасада и ще се присъединяват към ГРТ.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на фотоволтаична централа 29,9 kWp“** върху покрив на сграда, находяща се в УПИ II-производствена дейност, в землището на с. Татарево, Община Първомай, Област Пловдив, ул. „1-ва“ №17 е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя **необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

