



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-3185-1/29-11...../ 2022 г.

ДО
Г-Н ПЕТКО ТОДОРОВ ВАНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПВ ИНТЕРСЕРВИЗ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,
УЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 90

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелиране на участък от ВЛ20kV "Бяла черква" и ВЛ20kV "Овощарски институт" от ЖР№84 до нов ЖР№86 в поземлен имот 47295.66.97, м. Исака, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3185/25.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда кабелиране на участък от ВЛ20kV "Бяла черква" и ВЛ20kV "Овощарски институт" от ЖР№84 до нов ЖР№86 в поземлен имот 47295.66.97, м. Исака, с. Марково, община Родопи, област Пловдив. ПУП-ПП – предвижда: Новият участък от трасето да е от ЖР №84 до нов ЖР стълб №86 тип ЪМ 90-952. Новата кабелна линия се състои от 2 кабела по 3 жила (по едно жило за всяка фаза). Новите кабели 20 kV ще бъдат тип 3x NA2XS(F)2Y 1x185RM/25. Дължината на трасето е Lтр=340m. Кабелното трасе минава през общински имоти с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път. По цялата дължина кабелът ще се положи подземно. Трасето на кабела започва от ЖР№ 84 в ПИ 47295.66.289. /който се демонтира и кабелите се муфират към съществуващи кабели/-общинска собственост. След това трасето преминава през ПИ 47295.66.635 и ПИ 47295.66.629 собственост на възложителя. При навлизане в ПИ 47295.66.97 кабелът поема на югоизток до достигане на монтиран нов ЖР№ 86 ЪМ 90-952 с 2 бр. ВКП. Кабелното трасе ще премине през следните имоти: ПИ 47295.66.289– земеделска, местен път, землище с. Марково, собственик: Община Родопи; ПИ 47295.66.635– земеделска, за движение и транспорт, землище с. Марково, собственик: "ПВ ИНТЕРСЕРВИЗ" ЕООД; ПИ 47295.66.629– земеделска, за движение и транспорт, землище с. Марково, собственик: "ПВ ИНТЕРСЕРВИЗ" ЕООД; ПИ 47295.66.97– земеделска, селскостопански, горски, ведомствен път, землище с. Марково, собственик: Община Родопи. При пресичане на пътища кабелът се изтегля в защитна PVC тръба в бетонен кожух на дълбочина 1,1m. под терена. При свободно полагане кабелът се полага в изкоп 1,0m., върху пясъчна подложка с дебелина не по-малко от 0,1m. Върху кабела се насипва обрат-но с пясък с дебелина не по-малко от 0,15m. По цялата дължина на трасето се полага заземително въже (горещо поцинкован кръгъл стоманен профил Ф10), като в двата си края стоманеното въже се свързва към заземителния контур с клеми, най-отгоре се полага сигнална лента. Кабелният изкоп се до засипва и трамбова, след което се възстановяват настилките.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелиране на участък от ВЛ20kV "Бяла черква" и ВЛ20kV "Овощарски институт" от ЖРН№84 до нов ЖРН№86 в поземлен имот 47295.66.97, м. Исака, с. Марково, община Родопи, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

