



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2189-1...../30-11-2022* г.

ДО
Г-Н **УЗУНОВ**
ГР. КУКЛЕН, ОБЩ. КУКЛЕН,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Кабел 20kV“** за ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КК на гр. Куклен, местност „Червенака“, община Куклен, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3189/26.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабел 20kV за ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КК на гр. Куклен, местност „Червенака“, община Куклен, област Пловдив. предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kV от от КРУ 20 kV на БКТП „Симеонка“, извод СрН „Брани поле“ до нов БКТП в ПИ 40467.9.393. Трасето на новата кабелна линия 20kV започва от КРУ 20 kV на БКТП „Симеонка“, който се намира в ПИ 06447.35.147, пресича ПИ 06447.35.78-общинска публична собственост, дере, след това завива на североизток по ПИ 06447.502.1073-общинска публична собственост, второстепенна улица, пресича ПИ 06447.502.1015-общинска публична собственост, второстепенна улица, и продължава по ПИ 06447.502.1076-общинска публична собственост, второстепенна улица. След това пресича ПИ 06447.502.1022-държавна собственост, територия на транспорта, ПИ 06447.26.22-общинска публична собственост, територия на транспорта, местен път и ПИ 06447.26.58-общинска публична собственост, дере. После завива на югоизток по ПИ 06447.26.21-общинска публична собственост, селскостопански път до достигане на нов БКТП в ПИ 40467.9.393- землище на гр.Куклен, община Куклен. Дължината на трасето на новата кабелна линия 20 kV е L=481m. Предвижда се изкоп с ширина 0.4м и дълбочина 1.3м. Земните маси ще бъдат използвани за обратен насип.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабел 20kV“** за ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КК на гр. Куклен, местност „Червенака“, община Куклен, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

