



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1754-3/30.11 / 2022 г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР АТАНАСОВ НЕДЕВСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕН ФРЕШ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ“ №128

Относно: Уведомление за промяна на инвестиционно предложение (ИП):
„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 120 Kw на покрива на сграда с идентификатор 03304.4.51.1“ поземлен имот с идентификатор 03304.4.51 по КК на село Белащица, местност „Герена“, община Родопи (УПИ 4.51 – производствена, складова и търговска и обществено обслужваща дейност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЕВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1754-2/21.11.2022 г. за промяна на горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Промяната на инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда промяна в броя на фотоволтаичните панели и тяхната мощност, в резултат на което се променя и мощността на фотоволтаичната централа, за която е издадено писмо изх. № ОВОС-1754-1/01.07.2022 г. на директора на РИОСВ – Пловдив, а именно:

Общата мощност на фотоволтаичната центра **се увеличава** от 120 kW на **140 kW**.

На покрива ще се монтират общо **256 броя фотоволтаични модула всеки един с мощност 545 Wp**.

Общата пикова мощност на централата е 139,52kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде 186,14MWh /годишно.

Във връзка с горното, наименованието на ИП се променя от „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 120 Kw на покрива на сграда с идентификатор 03304.4.51.1“ на **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 140 Kw на покрива на сграда с идентификатор 03304.4.51.1“**.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявената промяна на ИП и предвидените в нея дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на промяната на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявената промяна на инвестиционното предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото е неразделна част от писмо на директора на изх. № ОВОС-1754-1/01.07.2022 г. на РИОСВ – Пловдив.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

