



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-3172/01.12* / 2022 г.

ДО
Г-Н КОСТАДИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИРЕМ“ ООД
ГР. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „МИЛЪО ВОЙВОДА“ №12

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на захранваща кабелна линия 0,4kV за фотоволтаична централа 99,82 kWp“** в поземлен имот с идентификатор 03304.2.201 по кадастралната карта на землището на с. Белащица, местност "Тировете", общ. Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3172/24.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на захранваща кабелна линия 0,4kV за фотоволтаична централа 99,82kWp в поземлен имот с идентификатор 03304.2.201 по кадастралната карта на землището на с. Белащица, Местност "Тировете", общ. Родопи, обл. Пловдив. Обекта представлява изграждане на нова кабелна линия 0,4 kV от електромерно табло, монтирано на мястото на разкъсване /пред ПИ 03304.2.247/. Кабелът се полага директно в изкоп, като дължината на кабелното трасе е 139 м. При преминаване под пътища кабелът преминава в гофрирана тръба. Електроснабдяването на обекта по време на изграждането на обекта ще се осъществи от електрически агрегат собственост на възложителя. Кабелното трасе ще премине през ПИ 03304.2.1331, ПИ 03304.2.1332, ПИ 03304.2.202, ПИ 03304.2.201.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е ВГ0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **ВГ0001033 „Брестовица“**.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Изграждане на хранваща кабелна линия 0,4kV за фотоволтаична централа 99,82 kWp“ в поземлен имот с идентификатор 03304.2.201 по кадастралната карта на землището на с. Белащица, Местност „Тирове“, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

