



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3223/106.11/2022 г.

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БРУНАТА“ ООД
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „БР. БЪКСТОН“ 85

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа с мощност 30 kW“ за собствени нужди с отдаване на излишната енергия, на покрив на съществуваща сграда в УПИ ХХХІ 105.355-производствена и складова дейност, местност Шипа, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЧКОВ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3223/28.10.2022 г. и вх. №ОВОС-3228/31.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kW за собствени нужди с отдаване на излишната енергия, на покрив на съществуваща сграда в УПИ ХХХІ 105.355-производствена и складова дейност, местност Шипа, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. Строежът на фотоволтаичната централа ще се реализира на един етап. Предложението е за ново строителство, като на покрив на съществуваща сграда в имота ще бъдат изградени метални конструкции, на които ще бъдат монтирани фотоволтаичните елементи. Фотоволтаичната електроцентрала е предвидена за собствени нужди с отдаване на излишната енергия в мрежата. ФЕЦ ще се свърже към съществуващо главно разпределително табло на сградата.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична централа с мощност 30 kW“** за собствени нужди с отдаване на излишната енергия, на покрив на съществуваща сграда в УПИ XXXI 105.355-производствена и складова дейност, местност Шипа, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

