



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВОВ-3137-1/06.12 / 2022 г.

ДО

Г-Н МАУРИЦИО РИВА

Г-ЖА ЖЕНИ МАРЕКОВА

УПРАВИТЕЛИ НА „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – КЛОН РАКОВСКИ

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИЧДИЦА

БУЛ „ВИТОША“ №89Б, СГРАДА А, ЕТ. 17

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталиране на нафто резервоар – подземен монтаж, с обем до 10 м³, самозасмукващи помпи за дизел, съпътстваща арматура и трасе към горелките на съществуващата бояджийска линия, към предприятие за производство на електро компоненти за ниско и средно напрежение – 1” в УПИ XXVIII - производствена и складова дейност (имот №105297), Кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РИВА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРЕКОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3137/20.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда инсталиране на нафто резервоар – подземен монтаж, с обем до 10 м³, самозасмукващи помпи за дизел, съпътстваща арматура и трасе към горелките на съществуващата бояджийска линия, към предприятие за производство на електро компоненти за ниско и средно напрежение – 1 в УПИ XXVIII - производствена и складова дейност (имот №105297), Кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

На определено място (площадка) ще се заложи нафтов резервоар – подземен монтаж. Обемът ще бъде до 10 м³. Последният ще бъде оборудван с: Люк ревизионен; Индикатор за ниво, механичен, вертикален; Съответните технологични входове и изходи.

След резервоара под определен навес ще се монтира и помпен блок, който ще е оборудван с два броя самозасмукващи помпи за дизел. Към тях се инсталира необходимата спирателна арматура.

На определена кота в основно производствено хале ще се позиционира и резервоар нафтов за дневни нужди (оборотен). Той ще бъде оборудван с: нивомер; изход за консуматори; дренаж; пълнене; преливен тръбопровод; вентилация.

След резервоара ще се изгради подаващо трасе към горелките. То ще бъде изпълнено от тръба стоманена безшевна. По вертикал ще се извърши и съответното



захранване на горелките. Пред тях се монтира спирателна арматура, филтър и гъвкави връзки.

Нафтовите помпи към горелките ще бъдат под залив. Ще бъде извършена първоначална настройка на горивните процеси.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №3333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Инсталиране на нафто резервоар – подземен монтаж, с обем до 10 м3, самозасмукващи помпи за дизел, съпътстваща арматура и трасе към горелките на съществуващата бояджийска линия, към предприятие за производство на електро компоненти за ниско и средно напрежение – 1“** в УПИ XXVIII - производствена и складова дейност (имот №105297), Кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

