



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3467-1/00-12...../ 2022 г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР АТАНАСОВ НЕДЕВСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕН ФРЕШ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ“ №128

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 kw“** на покрива на сграда в поземлен имот с идентификатор 03304.4.48 (УПИ 4.48–производствена, складова и търговска и обществено обслужваща дейност) по КК на село Белащица, местност „Герена“, община Родопи, обл.Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЕВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3467/21.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 kw на покрива на съществуваща складова сграда в поземлен имот с идентификатор 03304.4.48 (УПИ 4.48–производствена, складова и търговска и обществено обслужваща дейност) по КК на село Белащица, местност „Герена“, община Родопи, обл.Пловдив.

Предвижда се монтаж на фотоволтаична система с панели на покрива на сградата, които ще бъдат разположени върху специална конструкция, предвидена за монтаж на тези фотоволтаични панели. Предвижда се да се монтират общо 364 броя фотоволтаични модула, всеки един с мощност 545 Wp.

Основните компоненти в постояннотоковата част на фотоволтаичната електроцентрала са фотоволтаичните модули. Те преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Общият пиков капацитет на централата е 198,380 kWp. Преобразуването на електрическата енергия ще се извършва с помощта на два стрингови инвертора на фирма Huawei Technologies Co. Ltd, модел - SUN 2000 – 100KTL-MO.

Централата ще се присъединява трифазно към електроразпределителната мрежа към съществуващо електромерно табло тип ТЕПО на нов БКТП в имот с идентификатор 47295.21.1049.

Електрическата енергия от ФЕЦ ще се ползва за собствени нужди, а остатъкът ще отдава в мрежата на ЕРП.

В обхвата на инвестиционното предложение са включени всички електрически инсталации, свързани с нормалната работа на фотоволтаичната централа за производство на електрическа енергия, а именно:



- Табло на фотоволтаична електричната централа - Тфец
- Комплектуване на фотоволтаичните пенели по стрингове към инверторите
- Свързване на инвертори за преобразуване на постоянен в променлив ток към електрическата мрежа
- Силова кабелна мрежа на фотоволтаичната система
- Комуникационна инсталация за пренос на данни за работата на електроцентрала
- Заземителна и мълниезащитната инсталации.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 kw“ на покрива на сграда в поземлен имот с идентификатор 03304.4.48 (УПИ 4.48–производствена, складова и търговска и обществено обслужваща дейност)** по КК на село Белащица, местност „Герена“, община Родопи, обл.Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

