



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3614/12.12.2022 г.

ДО
Г-Н ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ГАТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„РОДОПИ 95“ АД,
С. ПЪРВЕНЕЦ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 750 kWp“ върху покрив на съществуваща сграда с ИД 47295.106.14.1 в парцел XIV, местност „Динките“ по КК на стопански двор, ПИ 47295.106.14, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАТЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3614/06.12.2022 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 750 kWp върху покрив на съществуваща сграда с ИД 47295.106.14.1 в парцел XIV, местност „Динките“ по КК на стопански двор, ПИ 47295.106.14, с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Инсталацията ще бъде разположена върху покрив на съществуваща сграда в имота с алуминиева конструкция, произведената електрическа енергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната система ще се състои от 1590 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност P=460 Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули, ще бъде преобразуван в променлив от 6 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 100 kW и 1 бр. стрингов инвертор с номинална мощност 50kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите ще се монтират на фасадата на сградата и ще се присъединяват към ГРТ, монтирано в съществуващ трафопост.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 750 kWp“** върху покрив на съществуваща сграда с ИД 47295.106.14.1 в парцел XIV, местност „Динките“ по КК на стопански двор, ПИ 47295.106.14, с. Марково, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив,
съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

