



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОБ.О. 3729/1/21.12./2022* г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОЗАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА «ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ МК» ЕООД
ГР.ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електростанция с мощност 180 kWp“ в ПИ 78171.501.801, землище на с.Царимир, общ. Съединение, обл.Пловдив, с административен адрес с. Царимир, ул. „Йорданка Николова“ № 7

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЗАНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3729/16.12.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електростанция с мощност 180 kWp в ПИ 78171.501.801, землище на с.Царимир, общ. Съединение, обл.Пловдив.

Съгласно КККР за землището на с.Царимир, ПИ 78171.501.801 е начин на трайно ползване „за друг вид производствен складов терен“ и площ 2359 кв.м., намира се в регулационните граници на населеното място и за реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда промяна предназначението на земята.

Изграждането на настоящата ФЕЦ ще се извърши чрез използване на монокристални силициеви фотоволтаични модули, които ще се монтират чрез носеща конструкция на земя на територията на имота. Фотоволтаичните панели са свързани в стрингове, като всеки стринг се състои от последователно свързани модула. Инверторите необходими за изграждане на ФЕЦ са електрически съоръжения, чрез които се преобразува постоянния ток в променлив и ще бъдат 2 бр., с единична мощност на инвертора 100kVA.

Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е ТНН на ТП/БКТП ТП Чобанов 5, КЛ/ВЛ Церетелево, п/ст Пясъчник.

Присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД ще се осъществи чрез следните елементи:

-Изграждане на кабелна линия от НН от главно разпределително табло на фотоволтаичната централа до електромерно табло с основа, монтирана на фасадата на ТП-5 Чобанов, с.Царимир;



-Монтаж на главно разпределително табло, оборудвано със защитна и комутационна апаратура;

-Изграждане на ФЕЦ с описаните параметри, оразмерени трифазни инвентори в имота и изграждане на необходимия брой кабелни линии към главно разпределително табло на ФЕЦ;

Електроенергията, която ще се генерира от фотоволтаичната централа, предмет на ИП ще се предлага на свободния пазар за електроенергия чрез свързване с електропреносната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и след сключване на договор с дружеството.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът се намира в регулационните граници на с. Царимир със съществуваща техническа инфраструктура.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електростанция с мощност 180 kWp“** в ПИ 78171.501.801, землище на с.Царимир, общ. Съединение, обл.Пловдив, с административен адрес с. Царимир, ул. „Йорданка Николова“ № 7 е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

