



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 01306-3538-7/21.12/2022 г.

ДО

**Г-Н АТАНАС ГЕНОВ БАЛКАНСКИ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ  
ГР. СЪЕДИНЕНИЕ,  
БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 13**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на селата: Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, община Съединение, област Пловдив“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛКАНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3538/29.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на селата: Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, община Съединение, област Пловдив. Предвижда се да се извърши подмяна на водопроводната мрежа ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност – РЕ-НД от Ø32 мм до Ø125 мм., с цел намаляване на загубите и аварията.

Подмяната на водопроводната мрежа е свързано с оразмеряване на водопроводната мрежа и доизграждането и по всички улици в регулацията. Основните съоръжения на водоснабдителната система – помпена станция и главни довеждащи водопроводи не са предмет на инвестиционното намерение. Главните водоснабдителни клонове до началото на селото са подменени.

Съществуващата водопроводна мрежа е силно амортизирана и с големи загуби на вода. Водопроводите са основно от етернитови тръби, сравнително добре развита, но има улици от новия регулационен план, които не са водоснабдени.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на водопроводна мрежа, състояща се от три главни водопроводни клона, които образуват пръстен и второстепенни водопроводни клонове. Подмяната на водопровода се предвижда да се осъществи на 1,50 м от ос път, в платното от страната на съществуващия водопровод.

Водопроводната мрежа ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност – РЕ-НД от Ø32 мм до Ø125 мм. с. Царимир с дължина 23725 м, с. Голям Чардак – 17105м., с. Малък Чардак -13979 м. Предвижда се подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения, а към незастроените парцели се предвижда тяхното изграждане. Всички сградни водопроводни отклонения ще бъдат изпълнени посредством водовземни скоби с диаметър от Ø32 мм, с „бързи връзки“.



На всички отклонения от главните водопроводни клонове са предвидени спирателни кранове (в охранителна гарнитура), което позволява при авария да се изолират отделни участъци от мрежата. Всички спирателни кранове ще се полагат не в самото осово кръстовище, а в началото на съответната улица. Пожарните хидранти са ПХ DN80 – надземен тип. На всички необходими места са предвидени шахти – калник, а на места, където е необходимо – автоматични въздушници като по мрежата има места, при които ролята на въздушници/калници се поема от пожарните хидранти.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на селата: Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, община Съединение, област Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив,  
съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.  
на Директора на РИОСВ - Пловдив

