



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-3416-1/11.11* / 2022 г.

**ДО**  
**Г-Н ДЕЯН ЯНЧЕВ МАНАХИЛОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА "ЕМ АР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ" ООД**  
**С. СЕЛЦИ, ОБЩ. САДОВО**  
**СТОПАНСКИ ДВОР, КВ.1, СГРАДА №59**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ XII-119, кв. 14 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

#### **УВАЖАЕМИ ГОСОПДИН МАНАХИЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3416/15.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XII-119, кв. 14 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Изграждане на кабелна линия 1kV, НН, с кабел тип NAYY 4x3x240мм<sup>2</sup> + 2x1x120мм<sup>2</sup>. Той ще бъде положен от електромерно табло ТЕПО собственост на ЕР ЮГ ЕАД монтирано на фасадата на ТП2 до новопроектираното табло НН /Тфец/ в имот УПИ XII-119, кв. 14 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Захранването на новото Табло НН /Тфец/ на обекта ще се осъществи с кабел тип NAYY /САВТ/ 4x3x240мм<sup>2</sup> +2x1x120мм<sup>2</sup> от ново монтирано табло тип ТЕПО /проектирано и монтирано от Електроразпределение ЮГ ЕАД/ на фасадата на ТП 2 разположено в имот Общинска собственост. Трасето на кабела преминава през терени Общинска и частна собственост. Дължината на трасето е L=346m до имота (L=350m до ГРТ на обекта в имота). Изкопът, в който се полага кабела е дълбок 0.8м, широк 0.4м. Взривни работи не се налагат.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ XII-119, кв. 14 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

*За Директор на РИОСВ - Пловдив*

*Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.*

*на Директора на РИОСВ - Пловдив*

