



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ... *ОВОС-3541-1/13-12* .....2022 г.

ДО  
Г-ЖА **ПОПОВА**  
С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ. КАЛОЯНОВО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на кабелна линия 1KV за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ XIV-809, кв. 97 по плана на с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив към електроразпределителната мрежа на ЕР- Юг.

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3541/29.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1KV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XIV-809, кв. 97 по плана на с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив към електроразпределителната мрежа на ЕР- Юг.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изпълнение на кабелна линия 1кV от ГТФец до табло ТЕПО 1ТЧ+ТТ. Кабелът е тип NAY2Y-J 4x95mm<sup>2</sup> с дължина 162 л.м и ще се положи по съгласувано трасе в изкоп, в тръби.

Трасето на кабелната линия преминава по общинска улица в регулацията на с. Дълго поле.

Изкопът по тротоара ще бъде с дълбочина 0,8м и широчина 0,4 м.

Изкопът през улицата, в който се полагат тръбите ще бъде дълбок 1,1 м и широк 0,6 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия 1KV за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ XIV-809, кв. 97 по плана на с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив към електроразпределителната мрежа на ЕР- Юг е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив  
Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.  
на Директора на РИОСВ - Пловдив

