



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3136.3/29.11 /2022 г.

**ДО**  
**Г-Н МАУРИЦИО РИВА**  
**Г-ЖА ЖЕНИ МАРЕКОВА**  
**УПРАВИТЕЛИ НА**  
**„АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - КЛОН РАКОВСКИ**  
**ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ТРИЯДИЦА“**  
**БУЛ. „ВИТОША“ № 89Б, СГРАДА А, ЕТАЖ 17**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Реконструкция енергиен център, към предприятие за производство на електро компоненти за ниско и средно напрежение - 1“** в УПИ XXVIII - производствена и складова дейност, кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", село Стряма, община Раковски, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РИВА,**  
**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРЕКОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-3136/20.10.2022 г., за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция енергиен център, към предприятие за производство на електро компоненти за ниско и средно напрежение – 1, в УПИ XXVIII - производствена и складова дейност, кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", село Стряма, община Раковски, област Пловдив. Съществуващото топлозахранване на производствена сграда-1 по проект и изпълнение е с кондензационни котли на природен газ с обща топлинна мощност  $Q=1440$  kW.

Проектното решение за подмяна на топлоизточника на природен газ е следното: Инсталиране на термопомпени водоохлаждащи агрегати с въздушноохлаждаеми кондензатори с нисък температурен потенциал в студените месеци на годината. Те ще осигуряват топлозахранването на производството до външни температури до -5 градуса, което е повече от 94% от времето през зимния период. За повишаване на температурата на енергоносителя при температури под -5 градуса се предвижда подвързване на втора степен на подгриване на водата. Инсталиране на 2бр. термопомпи „вода-вода“, които ще загряват водата до по-високи температури 50/40°C. Термопомпите от втора степен дават възможност и за използване на сондажната вода като енергиен източник за отопление и охлаждане.

Алтернативно, през лятото термопомпите от първа степен „въздух-вода“ ще са достатъчни за осигуряване на студоснабдяването и при изчерпан лимит или недостатъчен дебит на сондажните води. Вариант за използване на сондажната вода е да се монтира термопомпа „вода-вода“, която да осигурява топлоносител с който да се захранват



топловъздушните завеси при рампите през зимата, а през лятото да захранва част от топло/студо въздушните апарати "HOVAL".

По време на строителството не се очаква използването на вода за строителни нужди. По време на експлоатацията ще се използва сондажна вода за охлаждане на чилърите вода - вода. Същата ще се вземе от съществуващия сондажен кладенец, който има разрешение за водоползване № 31530240/24.11.2015 г. При експлоатацията на обекта се очаква отпадане на охладена сондажна вода. Същата ще се заусти в дъждовната канализация на обекта.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх.№ПУ-01-1126(1)/23.11.2022 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовни нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000289 „Трилистник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-340/31.03.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000289 „Трилистник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Реконструкция енергиен център, към предприятие за производство на електро компоненти за ниско и средно напрежение - 1“** в УПИ XXVIII - производствена и складова дейност, кв. 105, по плана на ИЗ "Раковски", село Стряма, община Раковски, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Пловдив за промените.

**Приложение:** Копие на писмо изх. №ПУ-01-1126(1)/23.11.2022 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив,

съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

