



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3403-1/11.01./ 2023 г.

ДО

Г-ЖА ПЕНКА ГАНЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ГР. ХИСАРЯ, БУЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №14

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Рехабилитация и реконструкция на уличен водопровод, клон 9 и клон 10“** в с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3703/14.12.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда рехабилитация и реконструкция на уличен водопровод, клон 9 и клон 10 в с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив. Целта на настоящето инвестиционно предложение е реконструкция на част от съществуващия водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди от вътрешната разпределителна водопроводна мрежа на с. Беловица, община Хисаря, обл. Пловдив - клон 9 и клон 10. Участъкът, който ще се реконструира, е в границите на регулацията на населеното място и е с дължина от 453,20 м. Основната цел на настоящия проект е подмяна и реконструкция на най-компрометираните водопроводни клонове с ПЕВП 100, PN 10 с цел намаляване на аварията и загубите на питейна вода.

Трасето на новопроектираните водопроводи е на отстояние 1.00 метра от бордюра, съгласно действащите норми за разполагане на инфраструктура. За нормална експлоатация на водопроводната мрежа са предвидени спирателни кранове на подходящи места, позволяващи в случай на аварии да се изключат отделни клонове или части от мрежата. За осигуряване на непрекъснатост на водоподаването при СМР се предвиждат временни водопроводи в участъците, където не може да бъде запазен съществуващия водопровод по време на строителството. По трасето на водопровода са предвидени 5 бр. пожарни хидранти — надземни, DN 80, със спирателен кран DN 80.

Съществуващите водопроводни сградни отклонения от стоманени поцинковани тръби ще се подменят с ПЕВП Ф 32 и ще се свържат към новопроектирания водопровод. На всички нови сградни отклонения се предвижда монтирането на тротоарен спирателен кран.

Тръбите PE-HD ще се полагат върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см. Обратният насип до 25см над темето на тръбата ще се изпълни от пясък. Следва обратен насип от изкопаните маси или с баластра до поддържащия слой на съответната настилка.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0002010 „Язовир Пясъчник“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-574/08.09.2008 (ДВ бр. 85/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002010 „Язовир Пясъчник“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Рехабилитация и реконструкция на уличен водопровод, клон 9 и клон 10“** в с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

