



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3620-1/11.01./ 2023 г.

ДО

Г-н ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПАУЪР БРАНДС“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ДУНАВ“ № 5

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталлирана мощност - 363,6 kWp“ върху покрив на сграда с идентификатор 78080.28.84.1, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПАЗОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3620/07.12.2022 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталлирана мощност - 363,6 kWp върху покрив на сграда с идентификатор 78080.28.84.1, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив. ФЕЦ ще бъде експлоатирана за собствени нужди от „Пауър Брандс“ ЕООД с отдаване на излишната електроенергия във електроразпределителната мрежа.

Произведената електрическа енергия от ФЕЦ ще се присъедини с кабелна линия към мрежа ниско напрежение (НН) - 0,4kV през съществуваща тръбно-канална мрежа, в табло ниско напрежение с ИТН 4155173.

Предвижда се поставянето на 4 броя инвертори и 720 бр. фотоволтаични панели с мощност 505 Wp. Няма необходимост от изграждане на пътища, улици, газопровод, електропровод и др. както не е необходимо и използване на взрыв. Фотоволтаичните панели ще се монтират върху сглобяема метална конструкция чрез прикрепянето ѝ към покривните панели на сградата.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност - 363,6 kWp“** върху покрив на сграда с идентификатор 78080.28.84.1, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

