



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВОС-3661-1 / 13.01... /2023 г.
0ВОС-3662-1 / 13.01.

ДО
Г-ЖА ПЕТРОВА
ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ. РОДОПИ,
С. КАДИЕВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа до 150 kWp върху прилежащ терен в ПИ номер 35095.501.546 и кабел 1kV“ по кадастраната карта на с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3661/12.12.2022 г. и вх. №ОВОС-3662/12.12.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа до 150 kWp върху прилежащ терен в ПИ номер 35095.501.546 (номер по предходен план 448) и кабел 1kV по кадастраната карта на с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив.

ФЕЦ ще бъде разположена върху прилежаща терен, а произведената електрическа енергия ще бъде подавана изцяло в мрежата на Електроразпределение юг. Фотоволтаичната система ще се състои от монокристални фотоволтаични модули, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули, ще бъде преобразуван в променлив от 1 бр. стрингов инвертор с номинална мощност 150 kW. Техническата инфраструктура е съществуваща, кабелното трасе за присъединяване ще бъде ново до точката на присъединяване. Инверторите ще се монтират на конструкцията за поставяне на модулите на височина h=1,2 от долн ръб на инвертор.

Предвижда се изграждане на нова кабелна линия НН от ТЕПО на ТП Кадиево до АС табло на ФЕЦ в село Кадиево ПИ № 35095.501.546. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп по ново трасе по продължението на две улици в с. Кадиево с обща дължина 320м. При пресичането на улиците кабелът ще бъде положен в PVC тръба с бетонов кожух.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000424 „Река Въча-Тракия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-334/31.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/2021г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000424 „Река Въча-Тракия“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична централа до 150 kWp върху прилежащ терен в ПИ номер 35095.501.546 и кабел 1kV**“ по кадастралната карта на с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

