



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-846-13/13.01*.....2023 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА КУНЧЕВА ГРУЙЧЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГАЛАКСИ РЕ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „ДУНАВ“ № 5

Относно: Уведомление за промяна на инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове“, в УПИ I-011005, УПИ II-011005, УПИ I-011006, УПИ II-011006, УПИ 011007, УПИ 011008, УПИ I-011009, УПИ II-011009, УПИ 0110010, УПИ 0110011, УПИ II-0110012, УПИ I-011012, УПИ I 011013, УПИ II-011013, УПИ 011014, УПИ 011015, УПИ 011016, УПИ 011017, УПИ 011018, УПИ 011019, УПИ 011020, УПИ I-011021, УПИ II-011021, УПИ 011022, УПИ I-011023, УПИ II-011023, УПИ 011024, УПИ 011025, УПИ I-011026, УПИ II-011026, УПИ 011027, УПИ 011028, УПИ I-011029, УПИ II-011029, УПИ 011030, УПИ 011031, УПИ I-011032, УПИ II-011032, УПИ 011033, УПИ 011034, УПИ 011035, УПИ I-011036, УПИ II-011036, ПИ с идентификатор 11.77 и части от ПИ с идентификатори 11.37, 11.38, 11.44 и 11.55, по КК на село Дълго Поле, местност „Герена“, община Калояново, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРУЙЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. №ОВОС-846-12/12.01.2023 г. за промяна на горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Промяната на инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал.1 от същата.

За инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове“, в УПИ I-011005, УПИ II-011005, УПИ I-011006, УПИ II-011006, УПИ 011007, УПИ 011008, УПИ I-011009, УПИ II-011009, УПИ 0110010, УПИ 0110011, УПИ II-0110012, УПИ I-011012, УПИ I 011013, УПИ II-011013, УПИ 011014, УПИ 011015, УПИ 011016, УПИ 011017, УПИ 011018, УПИ 011019, УПИ 011020, УПИ I-011021, УПИ II-011021, УПИ 011022, УПИ I-011023, УПИ II-011023, УПИ 011024, УПИ 011025, УПИ I-011026, УПИ II-011026, УПИ 011027, УПИ 011028, УПИ I-011029, УПИ II-011029, УПИ 011030, УПИ 011031, УПИ I-011032, УПИ II-011032, УПИ 011033, УПИ 011034, УПИ 011035, УПИ I-011036, УПИ II-011036, ПИ с идентификатор 11.77 и части от ПИ с идентификатори 11.37, 11.38, 11.44 и 11.55, по КК на село Дълго Поле, местност „Герена“, община Калояново, област Пловдив е издадено Решение № ПВ-41-ПР/2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Съгласно представената информация в уведомлението, в хода на реализиране на инвестиционното предложение е възникнала необходимост от разширяване на изградената вече подстанция в УПИ 11.152, село Дълго поле. Разширението на съществуващата ел.подстанция 110/33 kV се състои в монтиране на втори силов трансформатор 55/80 MVA, нов PASS M0 модул и КРУ 33kV. За целта ще се изградят нови фундаменти за



трансформатора и PASS M0 модула, а КРУ 33kV ще бъдат монтирани в съществуваща закрита разпределителна уредба на съществуващата командна зала.

Така заявеното разширение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Не се променят останалите параметри на инвестиционното предложение.

За така представеното изменение на инвестиционното намерение не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста на ЗООС, тъй като, така заявеното, не попада в обхвата на приложение №1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената промяна на инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове“**, в УПИ I-011005, УПИ II-011005, УПИ I-011006, УПИ II-011006, УПИ 011007, УПИ 011008, УПИ I-011009, УПИ II-011009, УПИ 0110010, УПИ 0110011, УПИ II-0110012, УПИ I-011012, УПИ I 011013, УПИ II-011013, УПИ 011014, УПИ 011015, УПИ 011016, УПИ 011017, УПИ 011018, УПИ 011019, УПИ 011020, УПИ I-011021, УПИ II-011021, УПИ 011022, УПИ I-011023, УПИ II-011023, УПИ 011024, УПИ 011025, УПИ I-011026, УПИ II-011026, УПИ 011027, УПИ 011028, УПИ I-011029, УПИ II-011029, УПИ 011030, УПИ 011031, УПИ I-011032, УПИ II-011032, УПИ 011033, УПИ 011034, УПИ 011035, УПИ I-011036, УПИ II-011036, ПИ с идентификатор 11.77 и части от ПИ с идентификатори 11.37, 11.38, 11.44 и 11.55, по КК на село Дълго Поле, местност „Герена“, община Калояново, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

