



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080С-3752-1 26.01./2023 г.

ДО
Г-Н С.
ГР. ПЛОВДИВ

СУЛТАНОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентrala (ФЕЦ) и строителство на Склад за промишлени стоки“ в УПИ 040122 по плана на с. Ягодово, местност „Беговица“, ПИ с кад. идент. 87240.40.122, общ. Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СУЛТАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3752/19.12.2022 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна фотоволтаична електроцентrala (ФЕЦ) и строителство на Склад за промишлени стоки“ в УПИ 040122 по плана на с. Ягодово, местност „Беговица“, ПИ с кад. идент. 87240.40.122, общ. Родопи, обл. Пловдив.

За имота има издадено писмо от РИОСВ – Пловдив с изх. Номер ОВОС-740/29.08.2017 г. за „Изграждане на складова база с логистични складове“ С настоящето инвестиционно предложение се предвижда промяна отреждането на имот ПИ №87240.40.122 от „Общ. Обслужващи и складови дейности“ в „Производствени и складови дейности“ за бъдещо реализиране на следното инвестиционно предложение: „Производство на ел. енергия чрез изграждане на наземна фотоволтаична електроцентrala (ФЕЦ) и строителство на Склад за промишлени стоки“, в УПИ 040122 по плана на с. Ягодово, местност „Беговица“.

Предвижда се фотоволтаичната електроцентrala (ФЕЦ), с приблизителна инсталрирана мощност от 700 kW, да бъде монтирана наземно в имота. Предвижда се ФЕЦ да се присъедини към ел. стълб с 2Х20 KV линии, в близост до имота. Водоснабдяването на имота се предвижда да се извършва от сондажен кладенец с дълбочина до 10 м., за който има становище за допустимост издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Отвеждането на битовите отпадъчни води ще се извършва във водоплътна изгребна яма.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед



№РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и строителство на Склад за промишлени стоки**“ в УПИ 040122 по плана на с. Ягодово, местност „Беговица“, ПИ с кад. идент. 87240.40.122, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

