



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0900-3758-1*...../26.01.....2023 г.

ДО
Г-ЖА **МЕТОДИЕВА**
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала 49.6 kW (ФЕЦ) за производство на електроенергия с цел продажба на цялото произведено количество и свързваща кабелна линия НН 0,4kV” в поземлен имот 63567.403.981, ул. „68-ма” № 34, Урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЕТОДИЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3758/20.12.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала 49.6 kW (ФЕЦ) за производство на електроенергия с цел продажба на цялото произведено количество и свързваща кабелна линия НН 0,4kV в поземлен имот 63567.403.981, ул. „68-ма” № 34, Урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна ФЕЦ с обща инсталирана мощност 49.6 kW, както и свързваща кабелна линия НН 0,4kV, положена подземно с обща дължина около 260 m до точка на присъединяване към съществуваща електроразпределителна мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД. С инвестиционното предложение се цели производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (слънчева радиация), предназначена изцяло за отдаване в електроразпределителната мрежата с цел продажба. Фотоволтаичната електрическа централа се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част. Фотоволтаичната част ще се състои от общо 91 броя фотоволтаични панели.

Монтажът на панелите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена. Предвиден е 1 брой стрингов инвертор 50kW, разположен в полето на ФЕЦ. Мрежовата част ще включва присъединяването на панелите към инвертора и разпределителното табло в полето на ФЕЦ, както и свързваща кабелна линия НН 0,4kV, положена подземно с обща дължина около 260 m до точка на присъединяване към съществуваща електроразпределителна мрежата на Електроразпределение Юг ЕАД. Точката на присъединяване определена от ЕР ЮГ е ТЕПО В+ТТ, монтирано до МТП-6 с. Ръжево Конаре. В по-голямата си част кабелната линия ще минава през публична общинска собственост по ул. „68-ма” и ул. „59-та”, квартал 91 по плана на с. Ръжево



Конаре, община Калояново, област Пловдив. Кабелната линия НН 0,4kV ще бъде положена подземно в изкоп до 1м. Общата площ на ФЕЦ ще е 500 кв.м.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала 49.6 kW (ФЕЦ) за производство на електроенергия с цел продажба на цялото произведено количество и свързваща кабелна линия НН 0,4kV“** в поземлен имот 63567.403.981, ул. „68-ма“ № 34, Урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

